

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Tartu Linnavalitsus			Isiku- või registrikood 75006546
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu, Raekoja plats, 3	Sihtnumber 51003	Maakond Tartu maakond
	Telefon 736 1270	e-post LMO@raad.tartu.ee	
Kontaktisik	Nimi Mihkel Vijar		
	Telefon 736 1281	e-post Mihkel.Vijar@raad.tartu.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Maasika, Variku ja Roopa tänavad Tartu linn Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 79509:022:0005	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Tartus Variku linnaosas Maasika, Variku ja Roopa tänava jalgte projekt koostamisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta.
2. Projekteeritavasse alasse jäävad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad olemasolevad 0,4 kV õhu- ja maakaabelliinid.
3. Projekteerimise käigus ei ole lubatud maakaablite sügavuste vähendamine. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjekt või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu. Kõnnitee äärekivide projekteerimine piki maakaableid ei ole lubatud. Juhul kui tänavate rekonstrueerimise käigus laiendatakse sõidutee maakaablite peale tuleb kaablid asendada uuel trassil.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Projekteerimise käigus täpsustada maakaablite tegelikud asukohad Elektrilevi OÜ-ga. Elektrilevi kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/vorgu-asukohaandmete-valjastamine>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ eteeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5 m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektile taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus eteeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks>. Ilma Elektrilevi OÜ poolse loata on elektriliinide kaitsetsoonis töötamine keelatud.
9. Projekti koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ võrguplaneerimisüksuse poole (Raul Loog, tel. 55 598 142, Raul.Loog@elektrilevi.ee või Uno Lillemäe, tel. 51 14 689, Uno.Lillemae@elektrilevi.ee).
10. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk ja/või kaitsta torudega elektrikaablid, lahendatakse ümberehitamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/elektrivorgu-umberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Raul Loog

Koostatud: 02.03.2019

Kehtib kuni: 02.03.2020