

KÜTTESEADMETE TABEL

Süsteemi kirjeldus				Võimsused			Töökeskkond			Näiteseade		Pump		Muu
süsteemi tähis	seadme asukoht	tüüp	soojuskandja	küttevõimsus kW	elektrivõimsus / pinge kW / V	min. kütte- effektiivsus COP	soojuskandja temperatuur °C	seadme töökeskonna tempratuur °C	seadme mass kg	näiteseade tootja ja mudel	näiteseadme gabaridiid mm	pumba vooluhulk l/s	pumba tõstekõrgus kPa	märkused, lisavarustus, paigaldus
P1.1	soojussõlm	tarbevee tsirk. pump	vesi	-	0,060 / 1x230	-	55/50	15	3,1	Grundfos UPS 25- 60N	180	0,25	35	roostevaba või pronks tööpeaga
P2.1	soojussõlm	sagedusm. tsirk. pump	vesi	-	0,333 / 1x230	-	75/45	15	17,1	Grundfos MAGNA3 32-120F	180	1,87	100	-