



**MAANTEEAMET**

Taavi Sadam  
Novarc Group AS  
taavi.sadam@novarc.ee  
Mustamäe tee 46  
10621, Tallinn

Teie 14.08.2019

Meie 20.09.2019 nr 15-2/18/21801-12

### **Rahinge jalg- ja jalgrattatee ehitamisest**

Olete küsinud Maanteeameti seisukohat riigitee 22103 ning jalg- ja jalgrattatee asukoha ning ristumiskohtade lahenduse kohta km 3,274 - 3,435

Maanteeamet on tutvunud jalgteel lahendusega. Vasatavalt Normide tabelile 7.5 peab jalgteel rahuldava taseme korral olema sõiduteest 7m kaugusel. Lähtuvalt sellest teeb Maantee eskiisile järgmised märkused:

1. Viia jalgteel Ilmatsalu tee 43 kinnistul 7m kaugusele sõiduteest
2. Näha ette Ilmatsalu tee 45 kinnistul olemasolevate põõsaste ja puude ümber istutamine või asendusistutamine. Viia jalgteel 7 m kaugusele sõiduteest. Erandjuhul on manateeamet nõus suurte puude juures aktsepteerima jalgteel lahendust tasemele erandlik 5m kaugusel sõiduteest.

Selline lahendus teeb jalgteel küll loogiliseks kuid tagab parema ohutuse jalgteel liiklejatele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Marten Leiten  
juhataja

Lisad:

1. Asendiplaan 1475\_PP\_TL-4-200\_v01\_asend-TL-4-211

Priit Palgi  
7408122 Priit.Palgi@mnt.ee