

Aparatuuri tehnilised andmed	Nr.	Tarbija nimetus	P, kW	Kaitse	Juhmestik
	1	PP kööginurk		C16	XPJ-HFD3x2,5
	2	PP ja valg.foas		C16	XPJ-HFD3x2,5
	3	PK ja valg.WC		C13	XPJ-HFD3x2,5
	4	El.pliit		C20	XPJ-HFD3x2,5

Tellija **Taru LV**

Objekt **Puiestee 79-33, Tartu**

RISAKU OÜ

Jalaka 64, 51013, Tartu
 Tel: +372 736 2557
 e-mail: ehitus@risaku.ee
 EL10322101-0001

Joonis

Jaotuskeskus JK-33

Projekteeris
 J.Krutikov

Kontrollis

Töö nr. **210415**

Joonise nr. **EL1**

Staadium **TJ**

Muudatus

Fail

Kuupäev
 2019a

Leht/Lehti
 1/1