



TARTU LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tartu


18. mai 2000. a nr 17


Ühiskanalisatsiooni juhitava vee reostusnäitajate piirväärtuste kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lg 4 ning Tartu Linnavolikogu 27. aprilli 2000. a määruse nr 25 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine" lisa 2 punkt 12.6, Tartu linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada ühiskanalisatsiooni juhitava vee reostusnäitajate piirväärtused vastavalt lisale.
2. Määrus jõustub 1. septembril 2000. a.


Andrus Ansip
Linnapea


Riina Männiste
Linnavalitsuse kantselei õigusteenistuse juhataja-
õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes

Lisa
Tartu Linnavalitsuse 18. mai 2000. a
määrusele nr 17

Tartu linnas ühiskanalisatsiooni juhitava vee reostusnäitajate piirväärtused (mg/l)

Näitaja	Toiduainetetööstuse ja toitlustusettevõtted *	Muu
BHT ₇	500	250
KHT	1000	500
Hõljuvaine	240	240
Üldfosfor	5	5
Üldlämmastik	30	30
pH	6,0...9,0	6,0...9,0
Rasvad	50	30
Naftasaadused	1	1

* - toiduainetetööstuse ja toitlustusettevõtetele kehtestatud reostusnäitajate piirväärtuste kasutamine fikseeritakse kliendilepingus.

Riina Männiste

Riina Männiste
Linnavalitsuse kantselei õigusteenistuse juhataja-
õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes