



PÄÄSTEAMET

Tartu Linnavalitsus  
lv@raad.tartu.ee

Teie: 04.12.2018 nr DP-17-018

Meie: 08.01.2019 nr 7.2-3.2/18950-2

### **Lossi tn 11 krundi detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Lõuna päästekeskus keeldub kooskõlastamast AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud Lossi tn 11 Tartu krundi detailplaneeringut järgnevatel põhjustel:

1. Planeeringus on kajastamata tuletõrje veevarustuse lahendus. SIM 30.03.2017 a määrus nr 17 § 54 lg 1. Planeeringus tuleb ära näidata lähim nõuetele vastav ja ehitiste mahtu arvestav tuletõrje veevõtukoht.
2. Planeeringus ei ole selgelt väljendatud ehitiste korruselisus. Korruselisusest sõltub hoonele juurdepääsu tagamise lahendused vastavalt EVS 812-7:2018 p 14.1.5.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästekeskus

+372 7337313

margo.lempu@rescue.ee