



PÄÄSTEAMET



Urmas Ahven  
Tartu Linnavalitsus  
lv@raad.tartu.ee

Teie: 19.06.2018 nr 9-3.2/DP-13-005

Meie: 10.09.2018 nr 7.2-3.2/12061-2

Tähe tn 135d ja Tähe tn 135f kruntide  
detailplaneeringu kooskõlastamisest  
keeldumine

Lõuna päästekeskus keeldub kooskõlastamast Tähe tn 135d ja Tähe tn 135f Tartu, kruntide  
detailplaneeringut järgnevatel põhjustel:

1. Pole määratletud tuletõrje veevõtukoha minimaalset veevooluhulka. EVS 812-6:2012. Väliskustutusvee normvooluhulk peab vastama standardi EVS 812-6:2012 tabelile 2 sõltuvalt planeeritud ehitiste piirpindala järgi.
2. Tuletõrje veevõtukoha kaugus planeeringuala läänepoolsetest ehitistest ei vasta nõuetele. EVS 812-6:2012 p 6.3.12. Hüdrant ei tohi paikneda ehitisest kaugemal kui 100m.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Lempu  
Ohutusjärelvalve büroo nõunik  
Lõuna päästekeskus

+372 7337313  
margo.lempu@rescue.ee