


VASTAVUSDEKLARATSIOON	Nr. 09QD-01EE/V3	Kuup. 11.05.2016	CE ₀₆
Toode JÕUKAABLID NIMIPINGEGA $U_0 / U = 0,6 / 1 \text{ kV}$ Tüüp AXPB (AXMK) 0,6 / 1 kV			
Tootja Draka Keila Cables AS Paldiski mnt. 31, Keila 76606 Eesti			
Toodetud vastavalt: EVS-HD 603-5D IEC 60502-1 SFS 4879 Muud nõuded EVS-IEC 60332-1-2			
Toode on kontrollitud ja testitud vastavalt ülaltoodud tehnilistele standarditele ning on tunnistatud vastavaks seal esitatud nõuetele. Kaabel omab CE märgistust ning vastab Madalpingedirektiivi 2014/35/EU nõudele. Kõik tootes kasutatud plastid on UV kindlad ja ei vaja eraldi kaitset päiksevalguse eest			
Ettevõtte juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 nõuetele			
Ettevõtte järgib ja täidab Euroopa Komisjoni Regulatsiooni nr. 1907/2006 (REACH) nõudeid, samuti nõuame seda ka oma vastavatelt alltarnijatelt.			

Draka Keila Cables
Kvaliteediosakond



Helle Oranen
Kvaliteedijuht



Märge: HD 603 S1 - see Harmoniseerimisdokument on heakskiidetud CENELEC-i poolt 1993 - 12 - 08.
 CENELEC-i liikmed on kohustatud täitma CEN / CENELEC Siseregulatsiooni, mis määrab
 harmoniseerimisdokumendi kasutuselevõtutingimused rahvuslikul tasemel.

