



FW: Palun viia objekt Tehnoloogilisele pausile

Hannes Freiberg

to:

Siim Mitt

26.11.2018 15:22

Cc:

"Tenno Pleksepp"

Hide Details

From: "Hannes Freiberg" <Hannes.Freiberg@teed.ee>

To: "Siim Mitt" <Siim.Mitt@raad.tartu.ee>

Cc: "Tenno Pleksepp" <tenno@asfaldigrupp.ee>

Security:

To ensure privacy, images from remote sites were prevented from downloading. Show Images

Tere,

Tõepoolest pikemaajalise ilmaennustuse kohaselt on alates 25.11 püsivad miinuskraadid ja miinuskraade ennustatakse ka pikemale perioodile, seda nii öösel kui päeval. Asfaldi paigaldus aga ka mulde aluse, mulde – ja killustikaluse ehitus miinuskraadidega ei vasta kvaliteedinõuetele, mistõttu siis ei saa asfalditöid muid konstruktsioone vastu võtta. Kõnnitee mulde alus ja mahaõidud kruntidele on hetkel väljakaevamata lõigus pk 1+00 kuni 3+50 vp, mulde ja killustikaluse konstruktsioone saab vastu võtta pärast konstruktsiooni ülessulamist, külmunud pinnasetöödega on reaalne oht puujuurte kahjustamisele. Toetan lähtuvalt kvaliteedile nõuetest tehnoloogilise pausi kehtestamist juba lähipäevil. Jahedatest ilmaoludest tingitud osad asfaldi puudused (vuuk, poorsus, tasapinna erinevused) tuleb püüda siiski parandada esimesel võimalusel.

Lugupidamisega

Hannes Freiberg

From: Tenno Pleksepp <tenno@asfaldigrupp.ee>

Sent: Monday, November 26, 2018 2:24 PM

To: 'Siim Mitt' <Siim.Mitt@raad.tartu.ee>; Hannes Freiberg <Hannes.Freiberg@teed.ee>

Subject: Palun viia objekt Tehnoloogilisele pausile

Tere,

Käesolevaga teatan, et arvestades ilmastikuolusid pole võimalik objektil :Tamme pst „Pirni-Raja“ töid kvaliteetselt jätkata. Palun viia objekt tehnoloogilisele pausile, kuni kevadeni 2019.a.

Tegemata jäävad järgmised tööd:

- 1) Markeerimine
- 2) Kõnnitee ehitus, koos sissesõitudega lõigus pk 1+00 kuni 3+50 (pinnas külmunud, suur puujuurte vigastamise oht)
- 3) Haljastus ja peenarde ehitus

Ülejäänud tööd on valmis. Täna ja homme, korrastame kõik sissesõidud ja koristame objekti.

Lugupidamisega

Tenno Pleksepp

Juhatus Liige

Asfaldigrupp OÜ

Tel 5281577

info@asfaldigrupp.ee

tenno@asfaldigrupp.ee



Virus-free. www.avg.com