

## DEKLARATSIOON

Elektripaigaldise ehitaja: *Nimi ja registreeringu nr OÜ Kindel Grupp 10630430*  
*Aadress, sidevahendid* Tamme 1, Nõo, Tartumaa 61601. Tel. 56277169

### Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon

Ehitis : Korteritelektripaigaldis Purde 39 krt.72, Tartu linn, Tartumaa

Ehitise omanik : Tartu Linnavalitsus linnavarade osakond, Reg.kood: 75006546, Küüni 1 51004 Tartu, Jaanika Hõim tel. 5166921

nimi, aadress, kontaktandmed, äriregistri- või isikukood

Käidukorraldaja: EI

nimi, kontaktandmed, isikukood, pädevustunnistuse nr ja selle väljaandja

Elektripaigaldis 3.liik (220V) 32A

liik, peakaitsme nimivool ja nimipinged

Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid:

**standard IEC -364, eeskiri EEI-3, eeskiri EEE**, (muud).

Hinnangu tähistus: **V** – nõuetele vastav, **M** – nõuetele mittevastav, **X** – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada

Jrk.	Visuaalkontroll	Hinnang
1.	Elektrilöögivastane kaitse	V
2.	Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine	V
3.	Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole	V
4.	Kaitse ja järelvalveseadmete valik ja sätted	V
5.	Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus	V
6.	Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele	V
7.	Neutraal ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus	V
8.	Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu	V
9.	Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus	V
10.	Juhtide liidete sobivus ja töökindlus	V
11.	Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus	V
12.	Elektromagnetiline ühilduvus	X
13.	Dokumentatsioon sh kaetud tööde aktid	V
14.	Nõuetekohased mõõtmis- ja katseprotokollid	V
16.	Hoolduskava (käidukava)	V

Puudused: ei esine

Otsus: **ehitatud elektripaigaldis vastab kehtiva SeOS ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.**

Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht: Elari Asi

eesnimi perekonnanimi

tema pädevustunnistus: EP-627-16-B OÜ MHV elektrikontroll \_\_\_\_\_

pädevusklass, tunnistuse number ja väljaandja

Kuupäev: 31.07.19

Vastutava elektritööde juhi allkiri \_\_\_\_\_