



## Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

**Siim Mitt** to: Silver Reiljan, Peep, Rein Kaseleht

Cc: heiki, "Arvo Vahtra"

12.07.2019 10:37

### Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

Allpool projekti arhitekti märkused.

Sisuliselt ollakse nõus suurema betoonplaadiga.

- Ikodori valikus on 40x40 kivi paksus 50 või 70 mm. Projektis on antud plaadi paksuseks 60 mm. Asendatav plaat peab olema kas sama paksusega või paksem. Seega Ikodori valikus sobib 70mm plaat.
- Pakkuda kasutatavate taktiilkivide (nupu- ja vallikivide) tüübid. Eelistatud on profiilsed plaadid, mitte Ikodori valikus olevad väiksemad "mummukivid." Profiilne plaat peab olema sama mõõduga.
- Ristmike piirkonnas peab ladumise muster ja lahendus vastama projektis toodule (vt. arhitektuurse osa kiviladumise selgitusi ja skeeme).
- Vältida võimaluse korral plaatide lõikamist.
- Enne ristmikel sillutuse ladumist paikvaatluse käigus täpsustada plaadi ladumisega seonduvat

Kas ehitaja leiab, et on vajalik esitada korrigeeritud muustriladumise skeemid (eriti just ristmike piirkonnas) ?

Lugupidamisega

Siim Mitt  
Tartu LV LMO TT

----- Forwarded by Siim Mitt/LMO/Tartu on 12.07.2019 09:32 -----

From: "Heiki Kalberg" <heiki@artes.ee>  
To: <Siim.Mitt@raad.tartu.ee>, "Arvo Vahtra" <arvo@tinterprojekt.ee>  
Cc: "Peep" <peep@formista.ee>, "Lacados" <rein@lacados.ee>, "Silver Reiljan" <silver@asfaldigrupp.ee>  
Date: 12.07.2019 08:54  
Subject: RE: Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

Tere!

Meile on suurem plaat igati meeldivam! Alguses soovisimegi 50x50 plaati panna. Peaasi, et toon jääb must ja et ka järgmisel aastal tehtavas teises etapis on sama mõõt.

See toob kaasa ristmike piirkonna plaadijaotuse ülejoonistamise – varasemalt said pandud kõik, sh ka pimedate nupu ja vallikivid, 30x30 plaadid. Siit edasi peaks olema ehitajal ka paigas, missugused taktiilplaadid tulevad, kas jäävad 30\*30 või tulevad mõne teise tootja omad. Selle alusel saab teha ristmike piirkonnas uued joonised. Üldine plaatide ladumise põhimõte jääb samaks.

LIIKLUSMÄRK VÕI VALGUSTI

TÄRINGUKIVI

TÄRINGUKIVI

0.35

0.70

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

PLAATIDE  
LADUMISE  
SUUND

TÄRINGUKIVI

### Ristmike piirkonna jooniste ladumislao tise tegemiseks peaks:

1. olema paigas tavaplaadi mõõt 40x40;
2. taktilikivide (nii nupu- kui vallikivi) täpne mõõt;
3. olema toimunud töökoosolek, kus räägime korra asjad üle (kas sobitame kivid kokku v toimub lõikamine (30x30 ladumisel oli lõikamist minimaalselt, püdsime laduda lõikamisvabalt);
4. sõlmitud leping lisatööde tegemiseks.

## Heade soovidega

**From:** Siim.Mitt@raad.tartu.ee <Siim.Mitt@raad.tartu.ee>  
**Sent:** Thursday, July 11, 2019 3:05 PM  
**To:** heiki <heiki@artes.ee>; Arvo Vahtra <arvo@tinterprojekt.ee>  
**Cc:** Peep <peep@formista.ee>; Lacados <rein@lacados.ee>; Silver Reiljan <silver@asfaldigrupp.ee>

**Subject:** Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

## **Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd**

Ehitaja soovib asendada projektis ette nähtud kõnnitee sillutusplaadi 30x30x6 plaadi mõõtudega 40x40x7 vastu

Nimelt 30x30 plaati toodab Rae Kivitehas. Samas selle kivi kvaliteedi osas on varasemalt olnud mitmeid kaebuseid. On pudedad.  
Ikodori on paraku valikus vaid 40x40 plaadid.

Heiki, kas plaadi mõõtude muutmine on vastuvõetav? See muudab oluliselt sillutuskatte kontseptsiooni.

Maastikuarhitekti kontaktid : Heiki Kalberg, Tel: 509 1874, E-mail [heiki@artes.ee](mailto:heiki@artes.ee), AB Artes Terrae OÜ;

Lugupidamisega

Siim Mitt  
Tartu LV LMO TT

----- Forwarded by Siim Mitt/LMO/Tartu on 11.07.2019 14:55 -----

From: Siim Mitt/LMO/Tartu  
To: "Silver Reiljan" <[silver@asfaldigrupp.ee](mailto:silver@asfaldigrupp.ee)>, Peep <[peep@formista.ee](mailto:peep@formista.ee)>, Lacados <[rein@lacados.ee](mailto:rein@lacados.ee)>  
Cc: heiki <[heiki@artes.ee](mailto:heiki@artes.ee)>, "Arvo Vahtra" <[arvo@tinterprojekt.ee](mailto:arvo@tinterprojekt.ee)>  
Date: 11.07.2019 12:17  
Subject: Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

---

## **Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd**

Pakutud tooted ei vasta projektis antud sillutuskivide mõõtmetele (vt. Lisa 1).

Lugupidamisega

Siim Mitt  
Tartu LV LMO TT

LISA - Vanemuise tn I etapi sillutuskivide mõõtmed ja mahud :

Sademevee vastuvõtu kausid (hall, 7x40x40 cm betoon)	tk	29
Sademevee renn (hall betoon)	40x40x7 cm m	55
Must klinkerkivi Wieneberger	100x200x71	885

Grafiit sile, sängitusbetooni segu	mm	m <sup>2</sup>	
Uninaks või samaväärne, vuugisegu Rompox või samaväärne			
Betoonplaatidest (must)	30x30x6 cm	m <sup>2</sup>	2933
sillutuskate paigaldussegust alusel 3cm			
Betoonplaatidest sillutuskate (must) mahasõitudel,	30x30x10 cm	m <sup>2</sup>	76
sängitusbetooni segu Uninaks või samaväärne, vuugisegu Rompox või samaväärne,			
Taktilised plaadid 3cm	30x30x6 cm	m <sup>2</sup>	54
paigaldussegust alusel			
Täringukivi (nupukivi)	6x6x6 cm	m <sup>2</sup>	708
paigaldussegust (h=3cm) alusel			
hoonete ja tee servas, kivi pind murtud			
Täringukivi paigaldussegust (h=4cm) alusel, sängitusbetooni segu Uninaks või samaväärne	7x7x7 cm	m <sup>2</sup>	436
vuugid peavad jääma veetihedad, vuugisegu Rompox või samaväärne, täringukivi pind lõigatud ja põletatud			

From: "Peep" <[peep@formista.ee](mailto:peep@formista.ee)>  
 To: [Siim.Mitt@raad.tartu.ee](mailto:Siim.Mitt@raad.tartu.ee)  
 Date: 11.07.2019 12:02  
 Subject: Re: Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

---

<https://ikodor.ee/tooted/konniteeplaadid/>

Sent from my iPhone

On 11 Jul 2019, at 11:05, [Siim.Mitt@raad.tartu.ee](mailto:Siim.Mitt@raad.tartu.ee) wrote:

## Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

Esitada Tellijale kooskõlastamiseks kivimaterjalide (sillutuskivid) tootekirjeldused.

Kivimaterjalid peavad vastama projekti arhitektuurses osas (vt. Lisa) sätestatud nõuetele.

Lugupidamisega

Siim Mitt  
Tartu LV LMO TT

----- Forwarded by Siim Mitt/LMO/Tartu on 11.07.2019 11:01 -----

From: Siim Mitt/LMO/Tartu  
To: "Silver Reiljan" <[silver@asfaldigrupp.ee](mailto:silver@asfaldigrupp.ee)>, [martin@asfaldigrupp.ee](mailto:martin@asfaldigrupp.ee), "Rein Kaseleht" <[rein@lacados.ee](mailto:rein@lacados.ee)>  
Date: 03.07.2019 10:58  
Subject: Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

---

## Vanemuise ja Uueturu tänavate rekonstrueerimistööd

Objekti platsikoosolek toimub **reedel 05.07. 2019 kell 10:00 Vanemuise 37 juures.**

Koosolekul osaleda Töövõtja ja Järelevalve esindajatel.

- esitada ehitusaegne garantiikinnitus;
- esitada esmane ajagraafik;

Lugupidamisega

Siim Mitt  
Tartu LV LMO TT