



Tartu Linnavalitsus
Raekoja plats 1a, 51003 Tartu

Teie: 06.05.2020.
nr 8-13.2/RH-19-028

Asfaldigrupp OÜ
Teeninduse tee 1, 61715 Tõrvandi

Meie: 07.05.2020
nr 8-13.7/5/20

TÖÖVÕTJA SEISUKOHT- VANEMUISE TN REKONSTRUEERIMISE KVALITEEDIST

Asfaldigrupp OÜ ning Tartu Linnavalitsuse vahel on 02.07.2020. a. sõlmitud
Töövõtuleping Vanemuise ja Uueturu tn rekonstrueerimiseks.

Töövõtja nõustub Tellijaga, et objektile esineb puudusi ning seda vaegtööde näol.
Töövõtja alltöövõtja Formista OÜ on erinevaid vaegtöid likvideerinud ning parendanud
vastavalt ilmastikule alates 15. jaanurist 2020 (ülevaatusakt 14.01.2020). Kõiki töid
(näiteks Rompoxi vuugisegu paigaldus), ei ole ilmastiku tõttu saanud alltöövõtja teostada,
küll aga on alustanud varasemalt teostamata vaegtööde likvideerimisega koheselt, kui
ilmastik on võimaldanud.

Töövõtja nõustub Tellija väitega, et kõnniteele on paigaldatud alltöövõtja Formista OÜ
poolt 50 mm plaadid, küll aga kinnitab Töövõtja, et antud plaadid ei ole paigaldatud
kasusaamise eesmärgiga ning ei ole kahjustanud Tellija finantsilisi huve kuna Formista
OÜ poolt paigaldatud 50 mm plaat on 60 % kallim, kui Projekteerija poolt projekti
kirjutatud Raekivi 60 mm 30x30 plaat (lisa 1 Ikodor arve, lisa 2 Tevo Kaup AS
pakkumine). Töövõtja väidab, et mehhanismidega hooldustööde teostamiseks ei ole
sobilik ka 30x30x60 mm plaat, mis on paigaldatud otse betoonalusele kuna antud
plaatidele deklareeritud paindetugevus 3,5 ei taga betoonalusel plaatide terveksjäämist.

Asfaldigrupp OÜ-l oli alltöövõtja Formista OÜ-ga kokkulepe, et kõik kivitöödega seotud
võimalikud planeeritavad muudatused, kooskõlastab Formista OÜ ise Tellijaga ning
projekti autoriga. Antud kokkuleppe sõlmis Asfaldigrupp OÜ Formista OÜ-ga kuna

Asfaldigrupp OÜ
Teeninduse tee 1
61715 Tõrvandi

Telefon: +3725305022

Registrikood: 12001039
E-post: info@asfaldigrupp.ee
martin@asfaldigrupp.ee

tegemist on Tellijale ning Autorile teada ning tuntud ettevõttega, kes teostanud Linna objektidel aastaid töid ning Töövõtja arvamuse kohaselt kiirendaks taoline infovahetus tööde teostamist kuna info liiguks otse töö teostaja (Formista OÜ) ning Tellija ja autori vahel. Antud kokkuleppe tõttu teadis Asfaldigrupp OÜ heauskselt siiani, et plaadivahetus on Formista OÜ poolt kooskõlastatud. Töövõtja leiab, et ainukeseks formaalseks veaks on praegusel hetkel plaatide vahetuse kooskõlastamine, mis jäi projekti autoriga ning Tellijaga fikseerimata.

Eeltoodule tuginedes palub Töövõtja kaaluda Tellijal juba paigaldatud 50 mm plaadi vahetamata jätmist 60 mm plaadi vastu. Töövõtja pakub plaadi vahetamata jätmise korral Tellijale kompromissiks paigaldatud 50 mm kõnnitee plaatidele garantiid 5 aastat.

Töövõtja esitab hiljemalt 19.05.2020 puuduste kõrvaldamise tegevusgraafiku.

Asfaldigrupp OÜ

Lugupidamisega

Martin Kliimant

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7

Kutsetunnistus nr 149935