

GR.NR	TARBIJA		KAABEL/mm2	ca L=m
	TOITEKAABEL ELAMU KORIDORIKESKUSEST		XPJ–HF 5G4	
	KAITSELAHUTUSLÜLITI 32A			
	ELEKTRILEVI ARVESTI KORIDORIKESKUSES			
1	PLIIT	3C16	XPJ–HF 5G2.5	
2	PP. KÖÖK	1C13	XPJ–HF 3G2.5	
3	PP. TUBA	1C13	XPJ–HF 3G2.5	
4	PP. TUBA	1C13	XPJ–HF 3G2.5	
5	VALGUSTUS : KÖÖK, WC, DUŠŠIRUUM	1B10	XPJ–HF 3G1.5	
6	BOILER	1C16	XPJ–HF 3G2.5	
7	PESUMASIN	1C16	XPJ–HF 3G2.5	
8	VALGUSTUS : TOAD	1B10	XPJ–HF 3G1.5	
	JUHTIVAD TORUD DUŠŠIRUUMIS		Cu6mm2	
	METALLRIPPLAGI			

TEOSTUSJOONIS. KOOSTAS U. KASESALU, OOM ELEKTER OÜ, 07.2020

MUUDATUSED:

ELEKTRITSEHH 11 NO
55610033
elektritsehh.no11@gmail.com

TEGEVUSLUBA: TEL000615

JOONIS: Keskus JK–krt 9

EL–001

OBJEKT: KALEVI tn. 71–9 TARTU LINN

T–20–004

1:100

PP

TELLIJA: TARTU LVO ELURUUMIDE TEENISTUS

MÄRTS 2020

PROJEKTI AUTOR:	R. KUKK:	
BÜROO JUHATAJA:	R. KUKK:	