

Aparatuuri tehnilised andmed	Nr.	Tarbija nimetus	P, kW	Kaitse	Juhmestik
		PJK-st			
	1	PP kööginurk		C16	XPJ-HFD3x2,5
	2	PP ja valg.foas		C16	XPJ-HFD3x2,5
	3	PK ja valg.WC		C13	XPJ-HFD3x2,5
	4	El.pliit		C20	XPJ-HFD3x2,5

Tellija **Taru LV**

Objekt **Puiestee 79-33, Tartu**

**RISAKU OÜ**

Jalaka 64, 51013, Tartu  
 Tel: +372 736 2557  
 e-mail: ehitus@risaku.ee  
 EL10322101-0001

Joonis

**Jaotuskeskus JK-33**

Projekteeris  
 J.Krutikov

Kontrollis

Töö nr. **210415**

Joonise nr. **EL1**

Staadium **TJ**

Kuupäev  
 2019a

Leht/Lehti  
 1/1

Muudatus

Fail