

Aparatuuri tehnilised andmed	Nr.	Tarbija nimetus	P, kW	Kaitse	Juhmestik
		PJK-st			
	1	PP kööginurk		C16	XPJ-HFD3x2,5
	2	PP ja valg.foas		C16	XPJ-HFD3x2,5
	3	PK ja valg.WC		C13	XPJ-HFD3x2,5
	4	El.pliit		C20	XPJ-HFD3x2,5

Tellija Tartu LV

Objekt Puiestee 79-33, Tartu

RISAKU OÜ

Jalaka 64, 51013, Tartu
 Tel: +372 736 2557
 e-mail: ehitus@risaku.ee
 EL10322101-0001

Joonis

Jaotuskeskus JK-33

Projekteeris
 J.Krutikov

Kontrollis

Töö nr. 210415

Joonise nr. EL1

Staadium TJ

Muudatus

Kuupäev
 2019a

Leht/Lehti
 1/1

Fail