

Risaku OÜ

Firma nimi

MTR nr. EL10322101-0001

Jalaka 64, 51013 Tartu

tel 736 2557 e-mail: risaku@risaku.ee

Elektripaigaldise nõutekohasuse deklaratsioon nr.210531/D

Ehitis: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn
79-18, 24, 33

Ehitise omanik: *Tartu Linnavlitsus*

Käidukorraldaja:

Elektripaigaldis: *Liik - 2, peakaitse-25A nimipinge – 0,38kV*

Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid: Seadme ohutus seadus,
standardid: EVS-HD 60364-4; EVS-EN 50110-1; EVS-EN 61439; EVS-EN 12464; EVS-EN 1838;
EVS-EN 50172

Hinnangu tähistus: V – nõuetele vastav, M – nõuetele mittevastav, X – antud elektripaigaldis ei saa nõuet rakendada

Jrk.	Visuaalkontroll	Hinnang
1	Elektrilöögivastane kaitse	V
2	Tule leviku tõkestamine ja kaitse soojustoime eest	X
3	Juhtide ristlõike vastavus koormusvooludele ja pingekaole	V
4	Kaitse- ja järelevalveseadmete valik ja sätted	V
5	Kaitselahutus- ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus	V
6	Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele	V
7	Neutraal- ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus	V
8	Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu	V
9	Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus	V
10	Juhtide liidete sobivus ja töökindlus	X
11	Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus	X
12	Dokumentatsioon sh kaetud tööde aktid	X
13	Nõutekohased mõõtmis- ja katseprotokollid	V
14	Hoolduskava (käidukava)	X

Puudused: Puuduvad

Otsus: **Ehitatud elektripaigaldis vastab kehtiva Seadme ohutus seadusele ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.**

Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht: Juri Krutikov

Pädevustunnistus: B-pädevus, nr. EL-292-17 v.a. 29.06.2017.a

kuupäev 31.05.2021 vastutava elektritööde juhi allkiri

