

**INDIKAATOR MEF OÜ mõõtelabor**

Riia 136b, Tartu 51014

tel. 7390194, [info@indimef.ee](mailto:info@indimef.ee)

Akrediteeritud L209

**Tellija:** KA Kilbid OÜ, reg. 12138063  
**Tellija aadress** Partsi, Kärša küla, Põlva vald 63705  
**Ehitis/ehitise osa:** Tartu Variku Kool 4-korruseline õppehoone  
**Ehitise aadress:** Piima tn. 1, Tartu  
**Ehitise omanik:** Tartu Linnavalitsus, reg. 75006546  
**Omaniku aadress:** Raekoja plats 1, Tartu

**ELEKTRIPAIGALDISE KATSE-MÕÕTETÖÖDE KOONDARUANNE**nr. **19-170****Katse-mõõtetööde läbiviimise aeg : 12. juuni 2019**

Jk.nr.	Teimi nimetus	Protokolli nr.	Lehti
1	Kaitsejuhtide katkematus kontroll	19-170 KJK	11
2	Kaitse-ja potentsiaaliühtlustusjuhtide aktiivtakistuse mõõtmine	19-170 KJT	1
3	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, TN - S; TN - C - S	19-170 isS	11
4	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, TN - C		
5	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, poolus/SELV/PELV/-PE(maa)		
6	Pingetaluvuse teim		
7	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine	19-170 NT	11
8	Rikkevoolukaitseadme rakendumise kontroll	19-170 RCD	2
9	Maandustakistuse mõõtmine	19-170 M	1
10	Maandustakistuse mõõteskeem VCLAMP - ICLAMP meetodil		1

Mõõtetöödega seotud märkused:

keskkonna temp. 22° C

Teimitöid teostasid :

//allkirjastatud digitaalselt//

Enn Magnus

allkiri

Mõõtegrupi juht ja kontrollija :

//allkirjastatud digitaalselt//

Enn Magnus

allkiri

Mõõtearuannet ei tohi osaliselt paljundada ilma Indikaator MEF OÜ loata