

INDIKAATOR MEF OÜ

Kontaktandmed : Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Tellija: KA Kilbid OÜ, reg. 12138063

Tellija aadress: Partsi, Kärša küla, Põlva vald 63705

Ehitis: Tartu Variku Kool 4-korrusel. õppehoone

Ehitise aadress: Piima tn. 1, Tartu

Ehitise omanik: **Tartu Linnavalitsus, reg. 75006546**

Omaniku aadress: Raekoja plats 1, Tartu

leht 1**Mõõteprotokoll nr.**

19-170 KJT

Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide aktiivtakistuse mõõtmine

Mõõtmisi teostati **12. juuni 2019** vastavalt Indikaator MEF OÜ mõõtemetoodikale IMM2-02

" 200 mA meetod" seadmega MFT 1835 nr. 13117, kalibreeritud 11. juuni 2019.a.

Diapasoonis 0,2 - 2 Ω voolu väärtusel 0,2 A on aktiivtakistuse näidu määramatus $\pm 30\%$

Tähised: LP - lisapotentsiaaliütlustus, PPÜ - peapotentsiaaliühtlustusjuht

keskkonna temperatuur: 22° C

[illegible]

Mõõtmisi teostasid:

Enn Magnus