

INDIKAATOR MEF OÜ

Kontaktandmed: Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Tellija: KA Kilbid OÜ, reg. 12138063

Telliija aadress: Partsi, Kärša küla, Põlva vald 63705

Ehitis: Tartu Variku Kool 4-korrusel. õppehoone

Ehitise aadress: **Piima tn. 1, Tartu**

Ehitise omanik: **Tartu Linnavalitsus, reg. 75006546**

Omaniku aadress: Raekoja plats 1, Tartu

leht 1

Mõõteprotokoll nr. 19-170 M

Maanduselektroodide maandustakistuse mõõtmine

Mõõtmisi teostati **12. juuni 2019** vastavalt Indikaator MEF OÜ mõõtemetoodikale IMM6-04

"VCLAMP-ICLAMP meetod" seadmega MFT 1835 nr. 13117, kalibreeritud 11. juuni 2019. a.

Mõõtevõime: $\pm 30\%$ keskkonna temperatuur: 22°C

Tähised: ÕL-õhuliin; KL - kaabelliin; LÜ - maandur kaitsejuhist lahti ühendatud; KÜ - maandur ühendatud kaitsejuhiga

[illegible]