



**PÄÄSTEAMET**

Gea Kangilaski  
Tartu Linnavalitsus  
[lv@raad.tartu.ee](mailto:lv@raad.tartu.ee)

Teie: 06.09.2022 nr 9-3.2/DP-18-017

Meie: 29.09.2022 nr 7.2-3.2/5977-2

### **Planeeringu ohutusosa kooskõlastamata jätmine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Pjotr Vorobjov kooskõlastuse andmisest Casa Planeeringud OÜ poolt koostatud Tartu linnas Väike kaar 33 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

1. **VI kasutusviisiga ehitiste puhul on vajalik tagada tõstuk- või redelautole juurde pääs ehitise kõikidele külgedele, et oleks tagatud tõhus kustutus- ja päästetööde läbiviimine.**

**Alus:** EVS 812-7:2018 "Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded" p 14.1.7, 14.1.9.

**Selgitus:** Juurdepääsuks päästevahenditele tuleb järgida päästetehnika mõõtmeid ja juurdepääsuvajadusi. Planeeringu koostamisel on vaja arvestada päästetehnika pöörderaadiust.

### **Märkused:**

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Pjotr Vorobjov  
peainspektor  
Ohutusjärelvalve büroo  
Lõuna päästkeskus

+ 372 5077 599

[pjotr.vorobjov@rescue.ee](mailto:pjotr.vorobjov@rescue.ee)