

**TERVISEAMET
LÕUNA TALITUS
SOUTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD
EHITUS-, REKONSTRUEERIMISPROJEKTI
TERVISEKAITSELINE HINDAMINE nr 9.3-1/5447 11.08 2016**

1. Projekti nimetus:

MAJUTUSHOONE (Kastani 48 c, Tartu) REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKTI MUUDATUSPROJEKT

Eelprojekt

Töö nr. MP16/10/v02

2. Projekteerija:

Livovil OÜ

Registrikood nr 12401000

Linnu 26, Tartu

Jane Veski tel 56901205

Silver Pärnamäe tel 53329039

3. Projekti tellija:

EM CAPITAL OÜ (reg kood 12296425)

Võru 54, Tartu

Ergo Mõttus, tel 53467820

4. Tervisekaitseliseks hindamiseks esitatud projektdokumentatsiooni loetelu:

1. Seletuskiri

2. Joonised (korruste plaanid, vaated, lõiked)

5. Arvamus hindamiseks esitatud materjalide kohta:

Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud majutushoone (Kastani 48c, Tartu) rekonstrueerimise ehitusprojekti muudatusprojekti eelprojektiga.

Muudatusprojektiga on muudetud esimese korruse ruumide 102, 103 ja 104 funktsiooni kontoriruumidest majutusruumideks. Pesemis- ja tualetivõimalus nende ruumide jaoks on soklikorruusel ruumides C15, C16 ja C19,

Normdokumentide loetelus on sotsiaalministri (mitte vabariigi valitsuse) 04.03.2002. a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“, kuid abinõud müra tõkestavate meetmete kohta projektis ei kajastu. Esimese korruse laoruumide ja II korrusel asuva hambaravikabineti (kompressor) tegevus võib häirida II korruse (ja ka teisi) majaelanikke.

Teisele korrusele on projekteeritud hambaravikabinet (208), mille projekteerimisel peab arvestama sotsiaalministri 25.01.2002 määruses nr 25 esitatud nõudeid „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks“ vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile. Normdokumentide loetelus nimetatud määrus ei kajastu.

6. Otsus:

Terviseameti Lõuna talitus on nõus majutushoone (Kastani 48c, Tartu) rekonstrueerimise ehitusprojekti muudatusprojekti eelprojektiga.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaja Laursoo
juhtivinspektor direktori kohustes