

Lp. Urmas Ahven
Tartu LV Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakod
Raekoja plats 3
51003 Tartu

01.06.2017.a. nr PJ - 566/17

Tehnilised lähteandmed
Mõisavahe 75, Tartu linn
detailplaneeringu koostamiseks

1. Detailplaneeringualale (kat. 79501:002:0547) planeeritava hoone varustamine maagaasiga on võimalik Ringtee tänav T125 (kat 79514:019:0035) olemasolevast B-kategooria St Ø 530 maagaasi jaotustorustikust haruühenduse rajamisega.
2. Planeeritavaks maagaasivõrguga liitumispunktiks on võrguettevõtte poolt rajatava gaasitorustiku ja Mõisavahe 75 kinnistu piiri lõikumiskoht. Maagaasi tarbijapalgaldis alates liitumispunktist rajatakse kinnistu omaniku poolt.
3. Gaasitorustiku planeerimisel lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, projekteerimismidest ja ehituseeskirjadest.
4. Detailplaneering kooskõlastada AS Gaasivõrgud arendusjuhiga Tiina Ernits (Tähe 135, Tartu).
5. Lähteandmed kehtivad üks aasta alates väljastamise kuupäevast.
6. Tehnilised tingimused gaasivarustuse ehitusprojekti koostamiseks väljastab AS Gaasivõrgud peale gaasivõrguga liitumise lepingu sõlmimist.

Lugupidamisega

Tiina Ernits
AS Gaasivõrgud arendusjuht
733 8028; 509 1351
tiina.ernits@gaas.ee