

4. Andmetabelid**4.1. Tänavavalgustuse seadmete ja materjalide spetsifikatsioon**

Nr	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
1.	M/p maakaabel	AXPK 4G25	m	245
2.	Sõrmikmuhv	25mm ² kaablile	tk	6
3.	M/p maakaabel	AXPK 4G16	m	370
4.	Sõrmikmuhv	16mm ² kaablile	tk	18
5.	Kaitsetoru	PVC Ø75mm, 450N	m	875
6.	Metallmast	H=6m	kompl	17
7.	Raudbetoonjaland	6m mastile sobiv (nt. RBJ 4B)	tk	17
8.	Kaitsekumm	6m mastile sobiv	tk	17
9.	Tänavavalgusti LED	SITECO DL30 22,5 W, 3000K/2400lm/E1B08A4	tk	3
10.	Tänavavalgusti LED	SITECO DL30 43,4 W, 3000K/4680lm/E1B08A5	tk	4
11.	Tänavavalgusti LED	SITECO DL30 52,0 W, 3000K/5780lm/J1B08A5	tk	14
12.	Masti ühenduskomplekt	1-kaitsmega, metallmastile (s.h. sular 6A)	kompl	17
13.	Plafoonvalgusti	Ledvance PLAFOON SENSORIGA SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	kompl	1
14.	M/p maakaabel	MCMK 2x2,5+2,5	m	20
15.	Masti numbrid		kompl	1
16.	Maandusjuht	Fe10	m	300
17.	Maanduskomplekt	L=1,5m vasetatud	kompl	3
18.	Maandusjuht	KoRo 25	m	30
19.	Maanduse ühendusklemm		tk	10
20.	VJK lisakilp	Valgustuse juhtimiskilbi laiendus	kompl	1
21.	Püsitoitekilp	PVK1/hoone seinale	kompl	1
22.	Püsitoitekilp	PVK2, PVK3/sokliga pinnases	kompl	2
23.	Abimaterjalid	Ühendusklemmid, kilbisisesed ühendusjuhtmed jms.	kompl	1
24.	Kaablitähislint	„Ettevaatust elektrikaabel!“	m	350
25.	Liiv		m ³	30
26.	Must muld		m ³	20

MÄRKUS! Kõiki materjale on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega, vastavalt materjalidele kehtestatud tehnilistele nõuetele.

4.2. Tööde mahud

Nr	Nimetus	Ühik	Kogus
1.	Kaeviku rajamine, maakaabli paigaldamine torus ja taastamine	m	260
2.	Kaevetööde kogumaht	m ³	65
3.	0,4kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile	tk	24
4.	Mastide paigaldus – H=6m, koos jalandiga ja valgustiga	tk	17
5.	Olemasoleva masti, konsooli, valgusti ja jalandi demontaaž	kompl	8
6.	Valgusti asendamine olemasoleval 6m mastil	kompl	4
7.	Püsivoolukilbi paigaldamine	kompl	3
8.	Maanduse rajamine	kompl	1
9.	Mahamärkimine ja teostusmöödistus	m	260
10.	Kontrollitoimingud, elektrilised ja valgustuse mõõtmised	objekt	1