

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

Jrk nr	Katastriüksuse nr. ja nimi või organisatsiooni nimi	Kooskõlastuse kuupäev	Kooskõlastuse sisu ja tingimused, kooskõlastaja nimi	Märkus
1.	Elektrilevi OÜ	Nr.0160662522 24.03.2023	<p>KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. * Kooskõlastus kehtib üks aasta. * Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest. * Välisvalgustuse mastid rajada min 0,6m kaablist. <p>KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS: Yulia Kolnes Elektrilevi OÜ</p> <p>Kooskõlastus vormistatud digitaalselt e-teeninduse kaudu, koopia kooskõlastuse lehest lisatud peale koondtabelit.</p>	Tingimused tööde teostamiseks täidab ehitaja
2.	AS Tartu Veevärk	Nr. 202 27.03.2023	<p>AS-i Tartu Veevärk poolt ÜLE VAADATUD /allkiri/ Peeter Pindmaa</p> <p>Kooskõlastus vormistatud digitaalselt e-maili kaudu, koopia kooskõlastuse lehest lisatud peale koondtabelit.</p>	

3	SW Energia OÜ	04.04.2023	<p>SW Energia OÜ kooskõlastab Ilmatsalu alevikus, Pargi tee 4 kinnistul asuva lasteaed Lepatriinu valgustuse rekonstrueerimise projekti!</p> <p>Rando Raudsepp Piirkonnajuht SW Energia OÜ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rajatav elektri maakaabel võib ristuda ainult soojustorustiku alt. 2. El. maakaabli vahekaugus soojustorustiku isolatsioonist lahtisel meetodil 0,3 m ja kinnisel meetodil 0,5 m. 3. Enne ristumiskoha kinni katmist kutsuda objektile SW Energia esindaja. 4. SW Energia esindajaid teavitada min 3 päeva ette, info@swenergia.ee. 5. Kui punktis 3 nõuet ei täideta kuulub ristumiskoht hiljem lahti kaevamisele. 6. Kergtee ehitustööde käigus kõik ette jäävad soojustrassi sulgeseadmete kaevud tuleb paigaldada tagasi. Sulgeseadmete ümber 1 m kaugusel spindlist on keelatud tihendada pinnast seadmega mille maksimaalne tasandusrõhk on üle 50 kPa. Kõik uuesti paigaldatavad kaevud tuleb ette näidata SW Energia esindajale. 7. 200 mm kuni 500 mm kõrgusel soojustrassi toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille maksimaalne tasandusrõhk ei ületa 100 kPa. <p>Kooskõlastus vormistatud digitaalselt e-maili kaudu, koopia kooskõlastuse lehest lisatud peale koondtabelit.</p>	Tingimused tööde teostamiseks täidab ehitaja
4.	ELASA / Connecto Eesti AS	KK4307TR 26.04.2023	<p>Saadatan projekti kooskõlastuse.</p> <p>Lugupidamisega Annika Matson ELASA sidevõrgu järelevalve spetsialist</p> <p>AS Connecto Eesti Tuisu 19 11314 Tallinn annika.matson@connecto.ee +372 533 64150 www.connecto.ee</p> <p>Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud. Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb</p>	

Originaal kooskõlastused asuvad projekti originaal kaustas projekteerija arhiivis

			<p>vormistada kirjalik tegutsemisluba. Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab ELA SA kodulehelt www.elasa.ee või telefonil 5336 4150 Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses! Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. Töökohal peab olema ELA SA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks. Täiendav info telefonil 5336 4150 Käesolev kooskõlastus koostati 26.04.2023 Kooskõlastus kehtib kuni 26.04.2025</p> <p>Kooskõlastus vormistatud digitaalselt e-maili kaudu, koopia kooskõlastuse lehest lisatud peale koondtabelit.</p>	
5.	Tartu Linnavalitsus linnavarade osakond		<p>Kooskõlastus vormistatud digitaalselt e-maili kaudu, koopia kooskõlastuse lehest lisatud peale koondtabelit.</p>	
6.	Tartu linnavalitsus Linnaplaneerimise- ja maakorralduse osakond		<p>.1.Üle vaadatud</p> <p>Projekt edastatud digitaalselt läbi EHRI, koopia protokollist edastatud digitaalselt ja lisatud peale koondtabelit.</p>	
7.	Tartu linnavalitsus Arhitektuuri- ja ehituse osakond		<p>Ehitusteatis nr. Ehitusteatis nr. EHR kood:</p>	

Projekteerija: Heigo Lomp

Originaal kooskõlastused asuvad projekti originaal kaustas projekteerija arhiivis