

Saadak tehnilised tingimused.

1. Rajatav elektri maakaabel võib ristuda ainult soojustorustiku alt.
2. El. maakaabli vahekaugus soojustorustiku isolatsioonist lahtisel meetodil 0,3 m ja kinnisel meetodil 0,5 m.
3. Enne ristumiskoha kinni katmist kutsuda objektile SW Energia esindaja.
4. SW Energia esindajaid teavitada min 3 päeva ette, info@swenergia.ee.
5. Kui punktis 3 nõuet ei täideta kuulub ristumiskoht hiljem lahti kaevamisele.
6. Kergtee ehitustööde käigus kõik ette jäävad soojustrassi sulgeseadmete kaevud tuleb paigaldada tagasi. Sulgeseadmete ümber 1 m kaugusel spindlist on keelatud tihendada pinnast seadmega mille maksimaalne tasandusrõhk on üle 50 kPa. Kõik uuesti paigaldatavad kaevud tuleb ette näidata SW Energia esindajale.
7. 200 mm kuni 500 mm kõrgusel soojustrassi toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille maksimaalne tasandusrõhk ei ületa 100 kPa.

Palun need tingimused projekti panna ja mulle kooskõlastamiseks tagasi saata.