


Tähis:	KA-03
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruksiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsivusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Löögihelijuhtivus L' _{n,w}	—



KÕRVALHOONE KATUS:

1. ETERNIIT
2. LAIA PUITLAUAGA ROOVITUS
3. RISTKÜLIKRISTLÕIKEGA PUITSARIKAS (S. 850 mm)


~5mm
28mm
150X70mm

MÄRKUSED:

1. UURING VIIDI LÄBI PEAHOONE PÕÖNINGUKORRUSEL.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: KA-03			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			KA-03	1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	KA-02
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruktiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsivusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Löögihelijuhtivus L' _{n,w}	—



PEAHOONE HOOVIPOOLNE KATUSEVIIL:


- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 1. | ETERNIIT | ~5mm |
| 2. | TÕRVAPAPP | ~2mm |
| 3. | PUITLAUDIS | 28mm |
| 4. | PALGIST KATUSESARIKAS | ~Ø130mm |

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI PEAHOONE PÖÖNINGUKORRUSEL.
- KATUSESARIKAD ON VAJUNUD.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruktiooni tüüplõige: KA-02			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			KA-02	1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	KA-01
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruktiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsivusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Löögihelijuhtivus L' _{n,w}	—



PEAHOONE TÄNAVAPOOLNE KATUSEVIIL:

- | | | |
|----|---------------------------|--------|
| 1. | ORIGINALNE INGLISE PLEKK | ~3mm |
| 2. | LAI A PUITLAUAGA ROOVITUS | 28mm |
| 3. | PALGIST KATUSESARIKAS | ~130mm |

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI PEAHOONE PÖÖNINGUKORRUSEL.
- KATUSESARIKAD ON VAJUNUD.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruktiooni tüüplõige: KA-01			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			KA-01	Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:

VL-05

TEHNILISED ANDMED:

Konstruksiooni kaal

—

Soojajuhtivus, U

—

Tulepüsimusklass


—

Õhumürapidavus R'_w

—

Löögihelijuhtivus $L'_{n,w}$

—



KÕRVALHOONE ESIMESE KORRUSE VAHELAGE:


1.	OLEMASOLEV VIIMISTLUS	—
2.	OLEMASOLEV TÄISPUIT PÕRANDALAUD	30mm
3.	OLEMASOLEV TÄISPUIT PÕRANDALAUD	38mm
4.	OLEMASOLEV ORIGINAALNE PUUTTALA	200mm
5.	OLEMASOLEV KLAASVILL	110mm
6.	OLEMASOLEV MUST LAUDIS	28mm
7.	OLEMASOLEV MDF-PLAAT	15mm
8.	OLEMASOLEV TOELIST MUSTALE LAUDISELE	~20x40mm
9.	OLEMASOLEV ÕHKVAHE	~50mm
10.	OLEMASOLEV LAELAUDIS	28mm
11.	OLEMASOLEV VIIMISTLUS	

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI KÕRVALHOONE ESIMESE KORRUSE VAHELAES OLEVAS TREPIAVAS.
- VAHELAES VAJUMID PUUDUVAD.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: VL-05			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			VL-05	1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	VL-04
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruksiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsivusklass	—
Õhumürapidavus R'w	—
Löögihelijuhtivus L'n,w	—



PEAHOONE TEISE KORRUSE VAHELAGE KESKSE TREPIKOJA KOHAL:


- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | OLEMASOLEV TÄISPUIT PÕRANDALAUD | 38mm |
| 2. | OLEMASOLEV ORIGINAALNE PUITTALA (VAHEL MULDTÄIDE) | 150mm |
| 3. | OLEMASOLEV LAELAUDIS | 38mm |

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI PEAHOONE TEISEL KORRUSEL KESKSE TREPIKOJA VAHELAES OLEVAS TREPIAVAS.
- VAHELAED ON VAJUNUD.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: VL-04			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			VL-04	1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	VL-03
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruksiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsisusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Löögihelijuhtivus L' _{n,w}	—



PEAHOONE TEISE KORRUSE VAHELAGE TUBADE KOHAL:

- OLEMASOLEV ORIGINAALNE PUITTALA (VAHEL MULDTÄIDE)
- OLEMASOLEV LAELAUDIS


150mm
38mm

MÄRKUSED:

- UURING VIDI LÄBI PEAHOONE PÖÖNINGUKORRUSEL.
- VAHELAGE ON VAJUNUD.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: VL-03			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			VL-03	1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	VL-02
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruksiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsisusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Löögihelijuhtivus L' _{n,w}	—



PEAHOONE ESIMEKSE KORRUSE VAHELAGI KESKSE TREPIKOJA KOHAL:


- | | | |
|----|---------------------------------|-------|
| 1. | OLEMASOLEV TÄISPUIT PÕRANDALAUD | 38mm |
| 2. | OLEMASOLEV ORIGINAALNE PUITTALA | 150mm |
| 3. | OLEMASOLEV LAELAUDIS | 38mm |

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI PEAHOONE ESIMESEL KORRUSEL TREPIKOJA VAHELAE TREPIAVAS.
- TREPIKOJA VAHELAGI ON VAJUNUD VILTU.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: VL-02			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrín Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			VL-02	1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	VL-01
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruksiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsimusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Lööghelijuhtivus L' _{n,w}	—



PEAHOONE ESIMESE KORRUSE VAHELAGI TUBADE KOHAL:


- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | OLEMASOLEV PÕRANDAVIIMISTLUS (KAASAEAGNE PARKETT, LINOLEUM, VIIMISTLUSETA) | — |
| 2. | OLEMASOLEV TÄISPUIT PÕRANDALAUD | 38mm |
| 3. | OLEMASOLEV LISATALA (PUITPRUSS) PÕRANDA TÕSTMISEKS | 100X75mm |
| 4. | OLEMASOLEVAD VERTIKAALSED PUITPRUSSID LISATALA TOESTAMISEKS/PÕRANDA TÕSTMISEKS/LOODIMISEKS | KÕRGUS MUUTUV |
| 5. | OLEMASOLEV ORIGINAALNE PUITTALA (VAHEL EHTUSPRAHI JA MULLA SEGU) | 200X150mm |
| 6. | OLEMASOLEV LAELAUDIS | 38mm |
| 7. | OLEMASOLEV ROOMATT | 10mm |
| 8. | OLEMASOLEV KROHV | 10mm |
| 9. | OLEMASOLEV VÄRVITUD PAPP | 5mm |

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI PEAHOONE ESIMESEL KORRUSEL KORTERI NR 3 HOOVIPOLSE TOA VAHELAES OLEVAS TREPIAVAS.
- ANTUD UURINGUKOHA ON ORIGINAALNE RUUMI VAHELAGI VILTU VAJUNUD NING TEISE KORRUSE PÕRANDA LOODIMISEKS ON PÕRANDATASAPINDA VASTAVALT OLUKORRALE TÕSTETUD, MISTÕTTU VAHELAE KOGUPAKSUS ON MUUTUV.
- TEISE KORRUSE PÕRANDA TASAPIND ON VIIDUD LOODI KORTERITES NR 3 JA NR 5. KORTERIS NR 8 ON VAHELAGI VILTU. ILMSELT ON SELLES OSAS ORIGINAALSETE TALADE PEAL KA ORIGINAALNE PÕRANDALAUD.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: VL-01			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276			Töö nr.
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee			2021-12
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee			Leht
				Mõõtkava
				1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	SS-02
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruktiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsivusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Löögihelijuhtivus L' _{n,w}	—



KÕRVALHOONE SISESEIN:


1.	OLEMASOLEV KROHV KOOS ROOMATIGA	~15mm
2.	OLEMASOLEV SAEPURUPLAAT	15mm
3.	OLEMASOLEV HORISONTAALNE ROOVITUS	15mm
4.	OLEMASOLEV KROHV	~20mm
5.	OLEMASOLEV SAVITELLISTEST SEIN	120mm
6.	OLEMASOLEV KROHV	~30mm
7.	OLEMASOLEV VERTIKAALNE ROOVITUS	38mm
8.	OLEMASOLEV HORISONTAALNE LAUDIS	22mm
9.	OLEMASOLEV KROHV KOOS ROOMATIGA	~15mm

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI KÕRVALHOONE SISESEINA LÄBIVAS UKSEAVAS.
- SEINAS VAJUMID PUUDUVUVD

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu		
Tellija		Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee				
Objekt		Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa				
Joonis		Konstruktsiooni tüüplõige: SS-02				
Projekteerija		Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium	Projekti osa
Joon.		Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP	EK
Vast. spets.		Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava	Kuupäev
				SS-02	1:10	11.05.2021

Tähis:	SS-01
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruksiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsisusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Löögihelijuhtivus L' _{n,w}	—



PEAHOONE SISESEINAD:

1. OLEMASOLEV VIIMISTLUS
2. OLEMASOLEV RISTPALKSEIN
3. OLEMASOLEV VIIMISTLUS

—
~130mm
—

MÄRKUSED:

1. UURING VIDI LÄBI PEAHOONE SISESEINU LÄBIVATES UKSEAVADES.
2. VIIMISTLUSKIHTIDEST ESINEVAD JÄRGMISED
 - 2.1. KROHV+TAPEET
 - 2.2. KROHV+VÄRV
 - 2.3. MINERAALVILL+KIPSKARKASS+KIPS
 - 2.4. VIIMISTLEMATA

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: SS-01			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrín Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		SS-01	1:10
			Mõõtkava	Kuupäev
			11.05.2021	

Tähis:

VS-02

TEHNILISED ANDMED:

Konstruktiooni kaal

—

Soojajuhtivus, U

—

Tulepüsimusklass


—

Õhumürapidavus R'_w

—

Lööghelijuhtivus $L'_{n,w}$

—



KÕRVALHOONE RISTPALKIDEST VÄLISSEIN:


- | | | |
|-----|--|--------|
| 1. | OLEMASOLEV VIIMISTLUS (ÕHUKE VINEERPLAAT) | ~3mm |
| 2. | OLEMASOLEV VIIMISTLUS (VÄRVITUD PAPP) | ~3mm |
| 3. | OLEMASOLEV MDF-PLAAT | 15mm |
| 4. | OLEMASOLEV HORISONTAALNE LAUDIS | 30mm |
| 5. | OLEMASOLEV MDF-PLAAT | 15mm |
| 6. | OLEMASOLEV RISTPALKIDEST SEINAKONSTRUKTSIOON | ~170mm |
| 7. | OLEMASOLEV PUITROOVITUSEL TUULUTUSVAHE | ~50mm |
| 8. | OLEMASOLEVAD HORISONTAALSED PUITPRUSSID | ~50mm |
| 9. | OLEMASOLEV VERTIKAALNE PUITROOVITUS | 28mm |
| 10. | OLEMASOLEV TEP-PLAAT SOOJUSTUS | 65mm |
| 11. | OLEMASOLEV KROHV VÄLISVIIMISTLUSENA | ~15mm |

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI KÕRVALHOONE ESIMESEL KORRUSEL PEAAHOONE POOLSES OTSASEINAS.
- ÕHUKE VINEERPLAAT ON SISEVIIMISTLUSENA VAID ÜHES SEINAS.
- ANTUD TÛÜPKONSTRUKTSIOONI KIHTE NR. 7 JA 8 EI ÕNNESTUNUD TÄPSELT TUVASTADA. TEGEMIST ON PUITMATERJALIGA, KUID KIHHI PAKSUSED ON LIGIKAUDSED.

Muutus	Kuupäev	Init.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruktiooni tüüplõige: VS-02			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			VS-02	1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	VS-01
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruksiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsivusklass	—
Õhumürapidavus $R'w$	—
Löögihelijuhtivus $L'_{n,w}$	—



PEAHOONE RISTPALKIDEST VÄLISSEIN:

- OLEMASOLEV VIIMISTLUS (ENAMIKUL JUHUL TAPEET MITMES KIHIS)
- OLEMASOLEV KROHV
- OLEMASOLEV PUITLIISTUST KROHVI ALUSIMATT
- OLEMASOLEVAD RIHTIMISLAUDAD ~30X70mm, NENDE VAHEL KROHV
- OLEMASOLEV RISTPALKIDEST SEINAKONSTRUKTSIOON
- OLEMASOLEV PUITROOVITUSEL TUULUTUSVAHE
- OLEMASOLEV HORISONTAALNE FASSAADILAUDIS VIIMISTLETUD ÕLIVÄRVIGA


—
MUUTUV
~5mm
~30mm
~170mm
30mm
25mm

MÄRKUSED:

- UURING VIIDI LÄBI PEAHOONE ESIMESEL KORRUSEL TÄNAVAPOLSE VÄLISSEINA JA JÕEPOLSE OTSASEINA NURGAS. SELLES NURGAS ON VAREM KA HOONE PALKE PLOMMITUD.
- ANTUD TÜÜPLÕIGE ON JOONISTATUD VASTAVALT UURINGU KOHALE. SELLES KOHAS ON SEIN JUBA EHITUSE KÄIGUS VILTU VAJUNUD NING SEETÖTTU ON SEINA PÜÜTUD SIRGEKS RIHTIDA RIHTIMISLAUDADE JA PAKSU KROHVIKIHIGA. MUJAL, KUS VÄLISSEINAD EI OLE NIIVÕRD PALJU ÄRA VAJUNUD, VÕIVAD SISEMISED KROHVIMISKIHID ANTUD TÜÜPLÕIKES NÄIDATUST ERINEDA. NÄITEKS: KROHVI ALUSIMATT ON KINNITATUD OTSE PALKSEINALE, SEEJÄREL ON SEIN KROHVITUD JA TAPEEDITUD.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: VS-01			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276			Töö nr.
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee			2021-12
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee			Leht
				Mõõtkava
				VS-01
				Stadium
				PP
				Projekti osa
				EK
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	SM-01
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruktiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsivusklass	—
Õhumürapidavus R' _w	—
Löögihelijuhtivus L' _{n,w}	—



PEAHOONE SOKLISÕLM:

1. VEELAUD
2. HÜDROISOLATSIOON (TÕRVAPAPP)
3. PUNANE SAVITELLIS
4. SOKLIKROHV
5. PUTTBETONIST VUNDAMENT
6. MAAPIND
7. PINNAS
8. PÕRANDALIIST

MÄRKUSED:

1. SOKLIKROHV ON KAHJUSTUNUD VÕI PEALT MAHA PUDENENUD.
2. ORIGINALIS KATAB SOKLI EENDUVAT ÄÄRT PUIDUST VEELAUD, MIS ON TÄNASEKS TUGEVALT AMORTISEERUNUD (KOHATI PUUDUB ÜLDSE). MÕNI KOHT ON PARANDATUD PLEKIGA.
3. VUNDAMENDI PAKSUS VARIEERUB UMBES 400–700 mm VAHEL.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruktiooni tüüplõige: SM-01			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276			Töö nr.
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee			2021-12
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee			Leht
				SM-01
				Stadium
				PP
				Projekti osa
				EK
				Mõõtkava
				1:10
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:

P-02

TEHNILISED ANDMED:

Konstruksiooni kaal

—

Soojajuhtivus, U

—

Tulepüsisusklass


—

Õhumürapidavus R'_w

—

Löögihelijuhtivus $L'_{n,w}$

—



KÕRVALHOONE ESIMESE KORRUSE ALT TUULUTATAV PÕRAND:


- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | OLEMASOLEV TÄISPUIT PÕRANDALAUD | 38mm |
| 2. | OLEMASOLEV TAHUTUD PALGIST PÕRANDATA LA | ~200X150mm |
| 3. | OLEMASOLEV EPS SOOJUSTUSPLAAT | 50mm |
| 4. | OLEMASOLEV EPS SOOJUSTUSPLAAT | 100mm |
| 5. | OLEMASOLEV PÕRANDAALUNE TUULUTATAV RUUM | ~200...300mm |
| 6. | OLEMASOLEV MULDPINNAS | — |

MÄRKUSED:

1. UURING VIIDI LÄBI KÕRVALHOONE ESIMESEL KORRUSEL HOОВI POOL PÕHJAPOOLES NURKAS.
2. PÕRANDATALAD ON ALT SUURES ULATUSES MÄDANIK- JA PUTUKKAHJUSTUSEGA. ANTUD PIIRKONNAS ON PIDEVALT KÕRGE PINNASEVEE TASE.
3. AVAD PÕRANDAALUSE TUULUTUSE JAKS ON OLEMAS, KUID HOONET ÜMBRITSEV PINNAS ON AASTATE JOOKSUL TÕUSNUD NING TUULUTUSAVAD ON OSALISELT PINNASE ALL. PAARIS KOHAS ON TUULUTUSAVA SUUE TÕSTETUD PLASTTORUGA PINNASEST KÕRGEMALE.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruksiooni tüüplõige: P-02			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			P-02	1:10
				Projekti osa
				EK
				Kuupäev
				11.05.2021

Tähis:	P-01
TEHNILISED ANDMED:	
Konstruktiooni kaal	—
Soojajuhtivus, U	—
Tulepüsimusklass	—
Õhumürapidavus $R'w$	—
Löögihelijuhtivus $L'_{n,w}$	—



PEAHOONE ESIMESE KORRUSE PÕRAND PINNASSEL:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | VIMISTLUSKIHT VAST. OLEMASOLEVALE OLUKORRALE (NT. PÕRANDAPAPP) | ~5mm |
| 2. | OLEMASOLEV TÄISPUIT PÕRANDALAUD | 38mm |
| 3. | OLEMASOLEV TAHUTUD PALGIST PÕRANDATAALA | ~130X250mm |
| 4. | OLEMASOLEV MULDPINNAS | — |

MÄRKUSED:

- UURING VIDI LÄBI KORTERIS NR. 1, LAMMUTATUD AHJU PIIRKONNAS.
- PÕRANDATAALAD ON PEHKINUD. ANTUD PIIRKONNAS ON PIDEVALT KÕRGE PINNASEVEE TASE.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laura Paide, tel. 53816169, laura.paide@eesti.ee			
Objekt	Meloni tn 12 elamu, Tartu linn, Supilinna linnaosa			
Joonis	Konstruktiooni tüüplõige: P-01			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ EEP001276		Töö nr.	Stadium
Joon.	Katrin Hermaste e-mail: katrin@kuubikprojekt.ee		2021-12	PP
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtkava
			P-01	Kuupäev
				11.05.2021