

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Kaarsilla Kinnisvara OÜ			Isiku- või registrikood 10081732
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu, Ülikooli tn, 2a	Sihtnumber 51003	Maakond Tartu maakond
	Telefon 511 4272	e-post eve@kaarsilla.ee	
Kontaktisik	Nimi Lauri Naaber		
	Telefon 517 7749	e-post lauri@projekto2.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Väike-Turu tn. 7 Tartu linn Tartu linn Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 79507:050:0033	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 1250 A
------------------	-----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

<ul style="list-style-type: none"> Tarbimiskoha Väike-Turu tn. 7, Tartu linn, Tartu maakond liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab välja liitumispunkti alajaama. Soovitud peakaitsme nimivool - 3x1250 A. Rajatav võrk ja liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale. Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Liitumispunkti asukoht võib muutuda projekteerimise käigus. Liitumispunkti kaitsme nimivoolu minimaalne 1-faasiline lühisvool liitumispunktis selgub projekteerimise käigus.
--

KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Taavi Tigason
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+37256876734 | Taavi.Tigason@enefit.ee

Koostatud: 27.12.2021
Kehtib kuni: 27.12.2022