



PÄÄSTEAMET

Mati Raamat  
Tartu Linnavalitsus  
lv@raad.tartu.ee

Teie 11.08.2021 nr DP-20-013

Meie 13.09.2021 nr 7.2-3.2/6803-2

**Kase tn 6 krundi detailplaneeringu  
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas tartu linnas Kase tn 6 krundi detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Planeeringus kajastatud tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele. SIM 18.02.2021 a määrus nr 10. Veevõtukohta kaugust tuleb mõõta mööda teed. Veevõtukoht ei tohi paikneda kaugemal kui 200 m hoone sissepääsust.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastusest andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Lempu  
Ohutusjärelvalve büroo nõunik  
Lõuna päästkeskus

+372 7337313  
margo.lempu@rescue.ee