

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ TINTER-PROJEKT			Isiku- või registrikood 10149499
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu, Turu tn, 34	Sihtnumber 51004	Maakond Tartu maakond
	Telefon 504 3994	e-post info@tinterprojekt.ee	
Kontaktisik	Nimi Indrek Lensment		
	Telefon 522 1106	e-post indrek@tinterprojekt.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Ujula tn 102 Tartu linn Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 79501:002:0612	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme suuruse kohta.
2. Planeeringualal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
AJ10037-LK172809 0,4 kV kaabel
3. AJ10037-LK172809 0,4 kV kaabel on paigaldatud kaitsetorus. Kaabli sügavust ei ole lubatud vähendada. Juhul kui tänavavalgustusele on vajalik liitumine siis peaks liitumispunkt jääma Ujula tn. 104 kinnistul asuva AJ10037 alajaama kõrvale.
4. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
5. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) nõuetele.
6. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
7. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/vorgu-asukohaandmete-valjastamine>
8. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel:
<https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Kaevetöödeks peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil:
<https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>
10. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Andreas Taal

Koostatud: 10.03.2021**Kehtib kuni:** 10.03.2022