



TERVISEAMET

TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/22/7589-2

21.09.2022

Projekti nimetus Aura veekeskuse laiendus
Aadress Turu tn 10, Tartu linn, Tartu maakond
Staadium Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress Tartu Veekeskus OÜ, Turu tn 10, Tartu linn, Tartu maakond
Andmed projekterija kohta Buune Projekt OÜ/Juhan Pöld, registrikood 11128163, Saariku 2, Hageri küla, Kohila vald, 79706 Raplamaa
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 13.09.2022 nr 9.3-1/22/7589-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ (edaspidi määrus nr 80)
- ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- Siseministri 30.03.2017 a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutuse nõuded“,
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.18.a määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
- sotsiaalministri 20.12.2000 määrus nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“ (edaspidi määrus nr 86)
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Projektiga kavandatakse Aura veekeskuse fuajee kohal oleva terrassi osaline kinniehitamine, siia laiendatavale alale on kavandatud väikelaste basseini 57,8 m² (veetemperatuuriga 33 °C ja veetaseme kõrgusega 220 mm), leilisauna 16,3 m² (temperatuuriga 80 °C, elektrikeris 18 kW), troopikatuba 11,0 m² (ruumi temperatuuriga 40 °C, elektrikeris 15 kW), vihmakütuba 4,0 m² (milles erinevad veejoa, valgus- ja heliefektid), puhkeala 12,8 m², üldala 49,3 m² kolme dušikohaga, lisaks ka invatualettruum 5,4 m² ja koristusruum 4,4 m².

Laiendatavale osale ehitatakse eraldi ventilatsioonisüsteem. Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi tarbeks koostatakse eraldi projektid. Hoones on kaugküte. Laiendatavale osale on planeeritud vesikandjal põrandaküttesüsteem (v.a tehnoruum ja basseini osa), mis ühendatakse olemasoleva hooneosa küttesüsteemiga. Veevarustuse ja kanalisatsiooni tarbeks koostatakse eraldi projektid enne laienduse ehitamist. Laiendatava osa elektrisüsteem ühendatakse hoone elektrisüsteemiga. Valgustus paigaldatakse igasse ruumi lae alla või seinale. Põrandad viimistletakse keraamiliste plaatidega.

Terviseameti Lõuna regionaalosakond kooskõlastab Aura veekeskuse laienduse eelprojekti, töö nr 01-2022A, juhtides tähelepanu:

- eelprojekti seletuskirjas on märgitud, et troopikatuppa paigaldatakse elektrikeris aga joonisel II korrus troopikatoa elektrikerise asukohta märgitud ei ole;
- seletuskirjas märgitud, et leilisauna on planeeritud elektrikerised 18 kW, joonisel II korrus leilisauna on märgitud üks elektrikeris.
- projektis ei selgu, kas keriste ümber paigaldatakse kaitsepiire, vastavalt määruse nr 86 § 13 lg 12 kohaselt kõik kuumad pinnad peavad olema ümbritsetud kaitsepiirdega.

Lisaks juhime tähelepanu, et vastavalt määruse nr 80 § 3 kohaselt ujula ja veekeskuste põrandapinnad, kus käiakse jalatsiteta või jalatsitega ning mis on kokkupuutes veega või millele satub vett ja muid vedelikke, ei tohi olla libedad. Siseviimistluseks kasutatavad materjalid ja pinnad peavad olema tervisele ohutud, nõuetekohased ning vastama tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margit Matt
inspektor
Lõuna regionaalosakond

+372 5300 9493, margit.matt@terviseamet.ee