

Tehnilised tingimused lhaste tee 12a ja lhaste tee 16b kinnistute gaasiga varustamiseks.

1. A-kategooria gaasitorustik ehitatakse kinnistuteni lhaste teelt, sealt edasi kinnistutest moodustuvate kruntide piirideni.
2. Gaasitorustiku liitumispunktid on moodustuvate kruntide piiridele rajatavates maakraanides, gaasisurve liitumispunktides on maksimaalselt 100 mbar.
3. Antud hetkel on Kasesalu kinnistu arvatud maksimaalne maagaasi kogutarbimine 216 m³/h.
4. Kui selgub täpsem tarbimiskogus tuleb sellest teavitada OÜ lhaste Gaas tel 50 13183 või e-mailiga info@ihastegaas.ee.
5. Gaasitorustiku ristumised ja kujad näha planeeringus ette vastavalt kehtivatele ehitusnormidele.

Lugupidamisega



Marko Tidor
OÜ lhaste Gaas
Tel: 50 13 183
e-post: info@ihastegaas.ee