

Grupi nr.	Tarbija nimetus	Skeemi nr.	Kaabeldus	kVA/kW	Iv/In
Sisend 1	Generaatoragregaadist toide		5 x H07RN–F 1x185	165/130	235A
väljund 1	PJK ümberlüliti sisendisse		AXCMK HF C 4x185/57AN	165/130	235A
Sisend 2	JK 01 Gr 30		XPK HF C 5G4	3	10A
väljund 2	generaatori teeninduskeskus või jõupesa		H07RN–F 5G4	3	10A
Sisend 3	24V toide generaatoragregaadi akusüsteemist		H07RN–F 3G4	0,048	2A
Väljund 3	24V toide generaatori monitooringu HMI seadmele	tehn.ruumis	XPK HF C 3G4	0,048	2A
Sisend 4	generaatoragregaadi juhtahelast		H07RN–F 5G1,5		
Väljund 4	Generaatoragregaadi käivitusnupud tehn.ruumis (070)		ÖPVC 5G1,5 HF C		

D Muudatus:
E Muudatus:
F Muudatus:
A Muudatus: Kaablitüübi muudatus 30.07.2022
B Muudatus:
C Muudatus:

Elektripunkt OÜ
Käbi 2 Tartu
Tel: 5139881 ; E–mail: info@elektri.ee

Tartu Variku Kooli ja Spordihoone
Piima 1/Aianduse 4, Tartu
Varutoite ahela keskus VTK

Projekteeris	Ahela nr.	Keskuse nr.	Töö nr.
J.Viilik /7.7.2022	VTS	VTK	EP160622
Kontrollis 07.07.22	Leht 1/1	Joonise nr. E–3	PP
Kinnitas			

EP160622 E–3 Keskus VTK skeem