

RÜHMA NR.	LIINI / SEADME KIRJELDUS	KOORMUS kW	KAITSE A	KAABEL mm²
	TOIDE LIITUMISPUNKTIST, PEAKAITSE 3 X 400 A			2 x AXPK 4G185
	Pa= 249 kW, Ia = 399 A			
	TOIDE GENERAATORAGREGAADIST			AXCMK HF C
	160kVA			4x185/57AN
	2 TARIIFNE 3 X 5 A AKTIIVENERGIAARVESTI			
	M-BUS VÄLJUND HOONEAUTOMAATIKASSE			
	VÕRGUANALÜSAATOR, KLASS A			
	M-BUS VÄLJUND HOONEAUTOMAATIKASSE			
	TÜÜP 1+2 LIIGPINGEPIIRIK V 25-B+C/3			
	KAITSE VALIDA VASTAVALT PIIRIKULE			
	OLEKUSIGNAAL HOONEAUTOMAATIKASSE			
1	KESKUS JK-0.1	16	C40	XPJ-HF 5G6
2	KESKUS JK-1.1	9	C20	AXQJ 4x35/16
3	KESKUS JK-1.2	24	C50	AXQJ 4x70/21
4	KESKUS JK-1.3	16	C40	AXQJ 4x70/21
5	KESKUS JK-1.4	16	C40	AXQJ 4x50/15
6	JK-1.5 (KÖÖK)	94	C180	AXQJ 4x120/41
	2 TARIIFNE 3 X 5 A AKTIIVENERGIAARVESTI			
	M-BUS VÄLJUND HOONEAUTOMAATIKASSE			
7	JK-1.6 (VÕIMLA)	47	C100	AXQJ 4x50/15
	2 TARIIFNE 3 x 100 A AKTIIVENERGIAARVESTI			
	M-BUS VÄLJUND HOONEAUTOMAATIKASSE			
8	KESKUS JK-2.1	13	C32	AXQJ 4x35/16
9	KESKUS JK-2.2	8	C20	AXQJ 4x35/16
10	KESKUS JK-2.3	9	C20	AXQJ 4x35/16
11	KESKUS JK-2.4	5	C20	XPJ-HF 5G6
12	KESKUS JK-2.5	16	C40	XPJ-HF 5G6
13	KESKUS JK-3.1	9	C20	AXQJ 4x35/16

TOIDE: ÜLALT
GRUPID: ÜLES / ALLA
NIMESILDID: VALMISTAJA NORM
MARGISTUS: VALMISTAJA NORM

KORPUS: TERASPLEKIST
UKS: HINGEDEGA
LUKUSTUS: VÕTMEGA SÜVISLUKK
KESKKOND: 0 ... +40°C

KAITSEASTE: 34C
KESKUSE LIIK: KILP, GRUPIKESKUS
PAIGALDUSVIIS: PINDPAIGALDUS, PÕRANDALE
SEADMED: AAB, LEGRAND VÕI ANALOOG

NIMIPINGE: 400/230 V
NIMIVOOL / VASTUPIDAVUS LÜHISELE: 400 A / 20 kA
ARVESTUSLIKVÕIMSUS: 249 kW
INSTALLEERITUD VÕIMSUS: 415 kW

MÕÕTURID: KAHETARIIFNE AKTIIVENERGIA
JUHISTIK: TN-S
VÄRV: HELE, PULBERVÄRV
MÕÕDUD: VÄLIB VALMISTAJA

OBJEKT

TARTU VARIKO KOOL

Piima 1/Piima 3, Tartu

Elsaro OÜ
Võru tn. 21, Põlva 63305
Tel. 51 34 150
oras.ott@gmail.com
Reg. kood: 12481772
MTR: TEL 002144

JOONISE NIMI: Peajaotuskeskuse PJK skeem			MASTAAP: 1/2
TELLIJA: KA-Kilbid OÜ		VALD-KOND: Tugevvoolupaigaldis	
PROJ.: Ott Oras	ALLKIRI	EHITUS-JÄRK: Rekonstrueerimine	PROJEKT. STAADIUM: TJ
KONTR.: Ott Oras	ALLKIRI	TÖÖ NR: 137-01-18	JOONISE NR: EL-5-14
FAIL: 137_TJ_EL-5-14_PJK		KUUPÄEV: 31.05.2019	MUUDATUS: 00

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
		Asendatud generaatoragregaadi toitekaabli tüüp ja N juhi ühenduspunkt ekspertiisi nõudel	J.V	30.07.2022
137-01-18	1	Sisendi kaitselahutuslüliti asendus ümberlülitiga		

Piirkond. Koht. Objekt Reg.nr.

Arhiivi märge

Variku Kooli varutoite põhiprojekt
Elektripunkt OÜ
Käbi 2 , Tartu
Tel: 5139881; E-mail: Info@elektri.ee

Mõõtkava:

Tartu Variku Kooli ja Spordihoone
Piima 1 / Aianduse 4 Tartu
Välisosa asendiplaan
PJK täiendusjoonis

Kuup.	6.7.2022
Joon.	J.Viilik
Proj.	J.Viilik
Kinnit.	
Kontakt.	J.Viilik
Leht	

Töö nr. EP160622

Tellija nr. Tartu LV

PP

Joonise nr. E-2.1

Muudatus: