



PÄÄSTEAMET

Elo Kiivet
Tartu Linnavalitsus
lv@tartu.ee

Teie 03.03.2023 nr DP-19-012

Meie 31.03.2023 nr 7.2-3.2/1480-2

**Kardla küla, Kardla baasi maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu ja
keskkonnamõtjude strateegilise
hindamise aruande eelnõu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeameti Lõuna päästekeskus keeldub kooskõlastamast Kardla küla, Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõtjude strateegilise hindamise eelnõu järgmistel põhjustel:

1. Planeeringuga ei ole lahendatud hoonete ja rajatiste kustutamiseks ettenähtud tuletõrje veevarustus, mis peab vastama siseministri 18.02.2021. a määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele. Välja tuleb tuua veevõtukoha vajaminev normvooluhulk ja asukoht.
2. Lõhkamiskohale viiv umbtee peab lõppema ümberpööramise võimalusega arvestusega, et pääste põhiauto pöörderaadiuseks on 18,5 meetrit.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gennadi Apevalov
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus

+372 7337336
gennadi.apevalov@rescue.ee