

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 9896923620****TEENUSE TELLIJAJ**

NIMI / ÄRINIMI OÜ TINTER-PROJEKT	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 10149499
ESINDAJA NIMI ARVO VAHTRA	ESINDAJA TELEFON 5043994

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostöölastamine: suurprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Vanemuise tn, Tartu linn, Tartu maakond	
MAKSUMUS 69.78	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 04.03.2019
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Enn Truuts	

Teenuse osutaja:
Enn Truuts
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
Arvo Vahtra

.....
(allkiri)

.....
(allkiri)

Elektrilevi OÜ
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR. 9896923620
KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV: 04.03.2019

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD:	10149499
NIMI:	OÜ TINTER-PROJEKT
KONTAKTISIK:	Arvo Vahtra
OBJEKTI AADRESS:	Vanemuise tn, Tartu linn, Tartu maakond
TÖÖ NUMBER:	40-18TP
TÖÖ SISU:	Tänaava ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine
STAADIUM:	Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

* Kaablid paigaldada normidekohasele sügavusele planeeritavast maapinnast.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Olemasolevad kaablid kaitsta.

* Esitada Elektrilevi OÜ-le teostusjoonis torude paigaldamise kohta.

* Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks.

* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.

* Kui nõutud tingimusi pole võimalik saavutada tuleb Elektrilevi OÜ esindajaga kokku leppida kohapeal kaablite ümberpaigutamine ning selleks vajalike tööde mahud.

* Tingimused lisatud projektile. Allkirjastatud digitaalselt.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:

Enn Truuts
Elektrilevi OÜ