

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi OÜ ELTAM			Isiku- või registrikood 10533430
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Mammaste, Kiuma tee, 6	Sihtnumber 63211	Maakond Põlva maakond
	Telefon 511 2626	e-post eltam@eltam.ee	
Kontaktisik	Nimi Mati Ivandi		
	Telefon 511 2626	e-post mati.ivandi@eltam.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Vanemuise tn.56,58,59,60,61,63 Tartu linn Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 79507:032:0010	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam TARTU 330/110/35/15/10	Toitefiider PIIMAKOMBINAADI II:TAR	Jaotusalajaam Vaksali 97:(Veeriku)	Jaotusfiider F5:Vaksali 97:(Veeriku)

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused võrkude ümberehituseks kliendi soovil
---

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

--

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Tehnovõrkude ja -rajaliste ümberpaigutamisega seonduvat reguleerib asjaõigusseaduse §158 lg 5. Eelnimetatud seaduse sätte kohaselt saab kinnisasja omanik taotleda tehnorajalise ümberpaigutamist, kusjuures ümberpaigutamise kulud kannab kinnisasja omanik.
2. Elektrivõrgu ümberehitamiseks koostada tööprojekt vastava litsentsi omava projekteerisfirma poolt.
3. Projektis näha ette Elektrilevi OÜ-le kuuluva võrgu ümberehitus:
  - Lõigul Vaksali tn - Kastani tn ehitustöödele ette jääv 0,4 kV õhuliin (ehitatud 2000 a.) näha ette asendada maakaabliga (uute jaotuskilpide tähised JK49765 ja JK49766), klientide toide taastada. Samasse trassi näha ette 2xD160 reservtorud ca 2x190 m perspektiivsetele 10 kV kaabelliinidele.
  - Lõigul Vanemuise tn 42 - 45a arvestada koostamisel oleva Elektrilevi OÜ projektiga (LP6403/IL5864, Empower AS, Heigo Lomp, heigo@stik-elekter.ee).
  - Lõigul Pepleri tn - Akadeemia tn näha ette 1xD160 ja 2xD110 reservtorud kokku ca 3x160 m, lõigul Akadeemia tn - W. Struve 2xD160 ja 2xD110 kokku ca 4x120 m, lõigul W. Struve - Ülikooli tn 2xD160 ca 2x200 m ja teega ristumisel Vanemuise tn 6 maja ees (Vanemuise 42 alajaama ühendus) reservtorud 4xD160 kokku ca 4x20 m;
  - Kõnnitee äärekivide projekteerimine piki maakaableid ei ole lubatud. Juhul kui tänavate rekonstrueerimise käigus laiendatakse sõidutee maakaablite peale tuleb kaablid asendada uuel trassil. 0,4 kV kaablid kaitsta kogu ulatuses 110 mm läbimõelduga kaablikaitsetoruga. Projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Minimaalne kaabli sügavus horisontaalvaates peab olema tagatud 1,0 meetrit ja kõnniteedele jäävate elektrikaablite sügavus 0,7 meetrit ning elektrikaablite paiknemise vähim sügavus teepinnast peab arvestama mõjuvat dünaamilist koormust ja pinnase külmumissügavust. Kaablitele näha ette servituudialad. Maakaabelliini kaitsevöönd on kaablist 1 m kummalegi poole.
4. Projekteerimisel arvestada elektrivõrkude kaitse-eeskirju. Projekteerimise käigus täpsustada maakaablite tegelikud asukohad Elektrilevi OÜ-ga.
5. Sõlmida vajalikud maakasutusõiguse notariaalsed lepingud Elektrilevi OÜ kasuks. Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ ehitusosakonna maateenuse spetsialisti poole (Ulvi.Mannama@elektrilevi.ee, tel. 516 5903).
6. Projektide kooskõlastamine toimub e-teeninduses [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee).
7. Kooskõlastatud projekt üle anda Elektrilevi OÜ-le digitaalselt Elektrilevi Partnerite Portaali (EPP) keskkonnas (töö vastuvõtja Alo Ressaar, tel. 53 996 519) ja üks eksemplar paberil.
8. Soovi korral võib taotleda Elektrilevi OÜ-lt õigust ise tööde teostamise organiseerimiseks. Peale projekti valmimist sõlmitakse Elektrilevi OÜ, Kliendi ja Kliendi poolt nimetatud elektritöid teostava firma vahel kolmepoolne leping tööde teostamiseks. Kliendi poolt nimetatud elektritöid teostaval firmal peab olema õigus tööde teostamiseks Elektrilevi OÜ elektripaigaldises. Elektrivõrgu ümberehitusega seotud kulud kannab Taotleja.
9. Elektriliinide kaitsetsoonides töötamiseks on vajalik vähemalt 10 päeva enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonna kaitsevööndi järelevalve spetsialisti. Ilma Elektrilevi OÜ poolse loata on elektriliinide kaitsetsoonis töötamine keelatud.

**TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi

Edgar Kriisk

Kuupäev

08.02.2019