

Aktsiaselts Varmata

Tähe 135, 51013 TARTU äriregistri kood 10301820 a/a EE561010152006181007 SEB Pank

Kreete Lääne
Kobras OÜ
+372 5349 3611
Kreete.laane@kobras.ee

28.06.2022.a.

Tehnilised tingimused Aruküla tee 30 ja 34 kruntide detailplaneeringute koostamiseks

Tehniliste tingimuste väljastamisel on arvestatud Tartu Kliimakavas 2030 toodud eesmärkide täitmise võimalustega, et maagaasi kasutus asendatakse järk-järgult biometaaniga ja taastuvatest energiaallikatest toodetud vesinikuga. Selline mitmekülgne annab ka paljulubava lahenduse elamumajanduses energeetika ümberkujundamise väljakutsetega toimetulemiseks.

1. Aruküla tee 30 ja 34 kruntide detailplaneeringu koostamisel näha ette planeeringuala gaasivarustus Klaose ja Meruski tn ristis asuvast kinnistute varustamiseks planeeritud AS-ile Varmata kuuluvast olemasolevast B-kategooria gaasitorustikust (PE torustik Ø90).
2. Aruküla tee 30 ja 34 kruntide ühendus kohta, soovitavalt väljapoole teeala (haljasalale) planeerida gaasiregulaatorkapp (GRK).
3. Projekteerida B-kategooria gaasitorustik mööda Klaose tänavat kuni Pos7/ Pos 9 ristumiseni.
4. Projekteerida GRK-st A-kategooria gaasitorustik kruntide piiridele.
5. Gaasitorustiku planeerimisel arvestada Eesti Vabariigis kehtivast seadusest, projekteerimisnormidest ja ehituseeskirjadest.
6. Detailplaneering kooskõlastada Varmata AS-ga
7. Gaasiprojekt kooskõlastada Inspecta Estonia OÜ`ga, AS Varmata`ga, ja teiste asjaomaste kommunikatsioonide valdajatega.
8. Lähteandmed kehtivad üks aasta väljastamise kuupäevast koos kohustusliku ülevaatamisega kuuekuulise perioodi järel.
9. Maagaasitorustiku väljaehituseks on vajalik arendajal liitumislepingu sõlmimine võrguettevõttega Varmata AS.

Lugupidamisega
Priit Kroon
AS Varmata juhataja
Tel. 5119099

1997 aastal loodud Varmata AS põhitegevuseks on maagaasi ja võrguteenuse müük ning katlamajade ja gaasitorustike ehitus ja hooldus ning järelevalve