


Korteriomandi jaotus

- Korter 1
- Korter 2
- Korter 3
- Korter 4



1 2.korrus=34.50
1 : 100

Ruumide loetelu 2.korrus		
Nr	Nimetus	PINDALA m2

1-1	ESIK	4.9
1-2	PESURUUM	5
1-3	ELUTUBA+KÖÖK	17.2
1-4	TUBA	12.1
Krt 1		39.2
2-1	ESIK	4
2-2	PESURUUM	4.7
2-3	ELUTUBA+KÖÖK	24.9
2-4	TUBA	13.7
Krt 2		47.3

Ruumide loetelu 2.korrus		
Nr	Nimetus	PINDALA m2

3-1	ESIK	7.1
3-2	TUBA	13
3-3	ELUTUBA+KÖÖK	20.7
3-4	PESURUUM	5
Krt 3		45.8
4-1	ESIK	7.8
4-2	VANNITUBA	8.6
4-3	LEIL	2.5
4-4	WC	1.6
4-5	ELUTUBA+KÖÖK	39.9
4-6	TUBA	14.4
4-7	TUBA	14.3
4-8	TUBA	14.3
Krt 4		103.4
Kokku:		235.7

Ruumide loetelu 2.korrus üldkasutatav pind		
Nr	Nimetus	PINDALA m2

3	TREPPIKODA	39.9
4	LIFTISAHT	3
Üldkasutatav pind: 2		42.9
Kokku:: 2		42.9

- K1 - Katuslagi / Isover YP3201 / U=0,09W/m²K
2x-kummituimendakate+30mm punnsooühendusega Isover OL-TOP/U+400mm Isover OL-LAM+aurutõke_SBS+kalded ja tasandusbetoon(vajadusel)+R/B õõnespaneel vt.konstr.osa+viimistlus
- K2 - Katuslagi / põõratud / U=0,14W/m²K
sügavimmutatud terrassilaud 145x28mm s 153mm+armeeritud betoon 80mm+FINNFOAM FL 2x100mm+ 50mm soontega+3xSBS isolatsioon+kalded betoon 0...100mm+R/B õõnespaneel vt.konstr.osa+viimistlus
- VL1 - vahelagi / R/w=55dB, L'n,w=53dB
Põrandakate+R/betoon C25/30 80mm+Polüetüleenkiile 0,2mm+Jäik min.villa plaat 20+30mm Isover OL-A+ R/Bõõnespaneel vt.konstruksiooni osa+laevimistlus
- VL2 - vahelagi / R/w=55dB, L'n,w=53dB
Põrandakate+R/betoon C25/30 80mm+Polüetüleenkiile 0,2mm+Jäik min.villa plaat 50+50mm Isover OL-A+ R/Bõõnespaneel vt.konstruksiooni osa+laevimistlus
- P1 - keldripõrand / U=0,35W/m²K
Põrandakate+tasanduskiht+R/B plaat 100mm vt.konstruksiooni osa+100mm EPS100 (0,037W/mK)
- VS1 - välissein / 380mm / U=0,15W/m²K, R/w=56dB
tsemmentkiudplaat + soojustus 150mm SPU(100mm-0,022W/mK+50mm-0,026W/mK)+betoonkivi täisbetoneeritud 190mm+min.krohv+siseviimistlus
- VS1-2 - välissein / 440mm / U=0,15W/m²K, R/w=56dB
tsemmentkiudplaat + soojustus 200mm (150mm-0,035W/mK+50mm-0,033W/mK)+betoonkivi täisbetoneeritud 190mm+min.krohv+siseviimistlus
- VS2 - välissein / 400mm / U=0,15W/m²K, R/w=57dB
betoon 80mm+soojustus 130mm Kingspan Kooltherm K3 (0,020W/mK)+betoon180mm
- S1 - vaheseinad / 100mm / krohv+väljeklokk 100mm+krohv / R'w>=35dB
- S2 - vaheseinad / 140mm / krohv+betoonkivi,täisbetoneeritud 140mm+krohv / R'w>=52dB
- S3 - vaheseinad / 190mm / krohv+betoonkivi,täisbetoneeritud 190mm+krohv / R'w>=56dB
- S4 - vaheseinad / 240mm / krohv+betoonkivi,täisbetoneeritud 240mm+krohv / R'w>=58dB
- S5 - vaheseinad / kipsplaadid 12,5mm GyprocGN 13+12,5mm Gyproc GEK 13 tugevdatud plaat välismises kihis+teraskarkass 66mm s600 vahel helisolatsioon Isover KL-AKU 50mm, karkassivõõ ACOUnomic põrandal ja laes+2 kihti kipsplaati GEK13 / R'w 52 dB, R'w=C50 3150 43dB
- S6 - leiliruumisein 50mm (Kingspan Sauna-Satu(0,023W/mK) 30mm + saunavooder ca20mm)
- S7 - vaheseina lisa soojustus 90mm (Kingspan Kooltherm K3 (0,020W/mK) 80mm + tsemmentkiudplaat10mm)
- S8 - vaheseinad / 300mm / krohv+bauroc ACOUSTIC 150mm+vahe 50/30mm mineraalvill+bauroc CLASSIC+krohv / R'w>=55dB

6	Hoone osa katusel ei kavandata piiret	24.01.22
5	Muudetud lipu kinnituse asukohta	24.01.22
4	Muudetud välisseina viimistlust ja soojustust	24.01.22
3	Muudetud korter 1 vaheseina asukohta	24.01.22
2	Muudetud korter 4 vannitoa planeeringut	24.01.22
1	Muudetud trepipiiret	24.01.22
Number	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev

ARHITEKTIBÜROO TAHUKAS				2.korrus	
TAHUKAS OÜ Kalevi 4-17 Tartu 51010 Eetonia tel.+372 5016096 tahukas@gmail.com	TELLUJA	Filosofi Maja OÜ	STAADIUM	PP	
	OBJEKTI NIMETUS	Korterelamu muudatus	TÖÖ NR.	221117	
	OBJEKTI ADDRESS	Põik tn 12, Tartu linn, Tartumaa	JOONISE TÄHIS	AR-5-02	
	PROJEKTEERIS	Andres Kadarik	MOÕTKAVA	1 : 100	
				KUUPÄEV	24.01.2022