

**TEHNILISED TINGIMUSED nr. 179/21**

Tänavate ja ristmike projekteerimiseks

9.08.2021

Tellija aadress: Roadplan OÜ, Erkkö Teder, Tiigi tn. 78, Tartu.

erkko@roadplan.ee

Vastus tehniliste tingimuste taotlusele: Tartu vallas, Tähtvere külas, Palsa tee pikenduse põhiprojekti koostamiseks.

- Arvestada olemasolevate soojustorustikega.
- Tee maa-alal näha ette soojustorustiku asukoht kogu teeprojekti mahu ulatuses.
- Palsa tee 6 ühendustorustiku planeerimisel arvestada Palsa tee 6 hoone projektiga.
- Projektis ette näha abinõud olemasolevate soojustorustike kaitseks ehitustööde ajal.

Täiendav informatsioon: Ülar Roose, arendus ja haldusinsener, tel. 7 337 116,

e-mail: ylar.roose@gren.com

Projekt kooskõlastada ASis Tartu Keskkatlamaja.

Tehnilistele tingimustele saab esitada vaide 30 päeva jooksul alates väljastamise kuupäevast.

Tehniliste tingimuste kehtivusaeg 1 aasta.

Lugupidamisega

Leho Lindmaa
AS Tartu Keskkatlamaja
Juhatuse esimees

Aavo Raadom
7 337 117
aavo.raadom@gren.com