



PÄÄSTEAMET

Tartu Linnavalitsus
lv@raad.tartu.ee

Teie 25.05.2021 nr DP-20-027

Meie 05.07.2021 nr 7.2-3.2/4298-2

Detailplaneeringu koostööstamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu koostööstamisest Tartu maakonnas Tartu linnas Kaupmehe tn 7 krundi detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Planeeringus kajastamata tuletõrje veevarustusele esitatavad nõuded. SIM 18.02.2021 a määrus nr 10. Välja tuleb tuua vaja minev normvooluhulk ja veevõtukoha maksimaalne kaugus.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse koostööstamise andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu Linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

+372 7337313
margo.lempu@rescue.ee