



Villo Kuht
EXIT Arhitektid OÜ

Teie 04.08.2021
Meie 10.08.2021 nr 7-14.2/10920

Kastani 81 eskiis

Osakond tutvus Teie poolt meile saadetud Kastani tn 81 hoone renoveerimise projektlahendusega. Üldjoontes on eskiis miljöölale sobiv, lisame siinkohal vaid mõned täiendused ja ettepanekud.

Trepikoja mahu muutmise ja hoone tagumise välisseina asetuse muutmise lahendus kavandada vastavalt esitatud eskiisile. Katuseharja võib tõsta mitte üle 20 cm, räästa kõrgus peab säilima.

Välisuste ette kavandada sepiskanduritel varikatused. Et saavutada stilistilist ühtsust hoone ehitusaegse arhitektuuriga, tuleks lisada hoovipoolsele trepikojaaknale horisontaalne prosspulk ning hoovipoolse välisukse alaosa kavandada puittahveldusega.

Hoone värvilahenduses mitte kasutada liiga erksaid värve ning valida mahedamad värvitoonid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tõnis Arjus
Ruumilooma osakonna juhataja - linnaarhitekt

Romeo Metsallik
736 1250 Romeo.Metsallik@tartu.ee