



LEPPEMÄRGID

- Olemasolev 2.astme pumppla
- Olemasolev survetõste pumbajaam
- Olemasolev ühisveevärgi puurkaevpumppla
- Olemasolev tuletõrjehüdrant
- Olemasolev tänavatorustik (AS Tartu Veevärk digitaalsest andmebaasist)
- Perspektiivne survetõste pumbajaam

SURVETSOONID (PERSPEKTIIVSED)

- Survetsooni piir (katkendjoon - alternatiiv)
- Erineva pumppla tööpiirkonna piir (katkendjoon - alternatiiv)

Märkused:

Survetsoonis tagatakse vajalik vabarõhk kuni 5-korruseliste elamutele - 3bar  
 Survetsooni kõrgemat piiri võib laiendada kui hoonestus on laiendatavas piirkonnas madalam.

- ST-1 maapind kuni 33 - 53m
- ST-2 maapind kuni 50 - 66m
- ST-3 maapind kuni 65 - 80m
- Survetsoonis paiknev kõrgema korruselisusega hoone või hoonete grupp

ÜHISVEEVÄRGIGA KAETAV ALA TARTU LINNA SEES ÜHTIB ILINNA HALDUSPIIRIGA

Ühisveevärgiga kaetaval alal on tuletõrjeevarustus ette nähtud tagada ühisveevärgist tuletõrjehüdrantide baasil