



### TINGMÄRGID

- Projekteeritud 0,4kV õhuliini mast
- Projekteeritud 0,4kV õhukaabel
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev 0,4kV õhuliini mast
- Olemasolev 0,4kV õhukaabel
- Kinnistupiir

**M 1:500**

Raja tn 6  
79504:058:0040

Raja tn 4  
79504:058:0042

Õuna tn 32  
79504:058:0008

Lemmatsi tn 2b  
79504:058:0043

**658084; 6471942**

Õuna tn 34  
79504:058:0044

**LK ÕUNA 34**

**M0 - M2-1**  
**ALUS4x16 L=14m**  
**trass L=12m**

**658095; 6471939**

Lemmatsi tn 1  
79504:062:0007

**Kasutusõiguse ala**  
**suurus on 49m<sup>2</sup>**

Lemmatsi tn 1a  
79504:062:0011

Lemmatsi tn 3  
79504:062:0008

**M2 - ÕUNA AJ**  
**ALUS4x95 L=92m + AXPK24G150 L=120m**

Lemmatsi tn 3a  
79504:062:0010

### MÄRKUS:

Ennem masti paigaldamist teha kindlaks elektrikaabli asukoht. Vajadusel paigaldada mast käsitsi.