

TALUMISKOHUSTUSE SEADMISE ALA PLAAN
Anton Starkopfi tänav T15, Tartu linn, Tartu maakond
Registriosa: 10701750

LISA

M 1:500

Pallase pst 121a
79517:052:0028

A. Starkopfi tn 33
79517:052:0002

A. Starkopfi tn 35
79517:052:0006


Pallase pst 121
79517:052:0027

A. Starkopfi tn 46
79517:059:0003

A. Starkopfi tn 48
79517:059:0001

Anton Starkopfi tänav T15
79517:054:0017

A. Starkopfi tn 50
79517:059:0006



TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- Kinnistu piir
- ▨ Talumiskohustusega ala

- 1) Kaitsevöönd liitumis- või jaotuskilbi korral on 2 m kilbi välisseinast igas suunas.
- 2) Kaitsevöönd maakaabelliini korral on 1 m äärmisest kaablist.
- 3) Talumiskohustusega ala suurus on ca 8 m².

Koostas: Rando Kasuk
E-Service AS projekteerija