



Taavi Klaos
aktsiaselts Eleväli

14.07.2023 nr 7-1/EPD-23-0667

**Ravila tn 63a ehitusloa taotlus lao- ja
büroohoonele päikesepaneelide paigaldamiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 30.06.2023 Ravila tn 63a ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse arhitekt Margit Savisaar:

1. Esitada konstruktiivse osa projekteerija kinnitus päikesepaneelide katusele paigaldamise lubatavuse osas

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Aaro Kõlu:

1. Palume projektile lisada kinnistu omaniku esindaja allkiri.

Järelevalveteenistuse juhataja Andres Aint:

1. esitada vastava pädevusega konstruktiivse osa projekteerija kinnitus päikesepaneelide katusele paigaldamise lubavuse osas (digitaalselt allkirjastatult);
2. katastriüksusel on 2017. aastal omavoliliselt lammutatud valvuri maja. Käesolevaga tuleb lammutustööd seadustada. Esitada selleks vastav ehitusprojekt koos ehitusteatiseaga.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teile käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 02.10.2023.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitisregistri kasutusjuhendid leitavad <https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/help/instructions>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helena Toover
menetleja

7361030 Helena.Toover@tartu.ee