

ELEKTRILEVI OÜ TARTU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 225635

Väljastatud: 27.11.2014

Kehtivad kuni: 27.11.2016

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **OÜ Raid Invest**
Taotleja aadress: **Käärdi Möllatsi küla Tartu vald Tartu maakond
60519**
Taotleja telefon: **510 9000**
Taotleja E-Mail: **raidinvest@gmail.com; karin@raidinvest.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **tehnilised tingimused , Tehnilised tingimused
detailplaneeringuks**
Ihaste tee 12a ja 16b Tartu linn Tartu maakond
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime:
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Seksioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| ANNE 110/35/15/10 | ANNEVEE
I:ANN | Hipodroomi 329
:(Ülejõe) | | |

- 3.1. Antud ala detailplaneeringuga näha ette maa-ala (30 m²) koos teenindusmaaga uuele planeeritavale komplektalajaamale. Alajaama teenindamiseks peab jääma vaba juurdepääsutee.
- 3.2. Planeeritava 10/0,4 kV komplektalajaama elektrivarustuseks planeerida maakaabelliin sisselõikena Hipodroomi-Soo alajaamade vahelisest kaablist.
- 3.3. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistute piiridele 0,4 kV jaotuskilbid ja liitumiskilbid.
- 3.4. Jaotuskilpide elektrivarustus näha ette 0,4kV maakaablitega ehitatavast komplektalajaamast, soo ja Hipodroomi alajaamadest.
- 3.5. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
- 3.6. Planeeritavatele elektriliinidele näha ette servituudialad.
- 3.7. Elektri kaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri kaablite kaitsetsoonidesse.
- 3.8. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonna võrguplaneerimisosakonna poole.
- 3.9. Detailplaneering koostatakse Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonnaga. Projektide koostamistamine toimub läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada elektrilevi kodulehel <https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-koostamine>
- 3.10. Elektrilevi OÜ-le anda koostamistamise käigus üle üks eksemplar detailplaneeringu tehnoorkude projektist, mis on koostamistatud kõikide asjast huvitatud organisatsioonide ja maaomanikega.

3.11. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnitaja:

Andreas Taal
Võrgu planeerija

Koostas: Andreas Taal

Telefon: 52 60 669