

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 12

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Tehnilise kirjelduse kohaselt on vajalik rajada ventilatsioonikamber 0 korrusele teljele A-B-1-3-4 sissepääsuga kambrisse teljel A-1-2. Hoone soklit lahti kaevates selgus, et ehitusprojekti kõrgusmärkide kohaselt tuleb läbi lõigata vundamendi tala. Teine vundamendi tala jookseb ukse ava kohalt. Kahe tala vaheline ava kõrgus on 1380mm, mis ukse kõrguseks ei sobi, samuti ei ole võimalik nimetatud ava kaudu transportida ventilatsioonikambris seadmeid ega neid hiljem teenindada. Seetõttu otsustati ventilatsioonikamber liigutada teljele A-B-6-7. Nimetatud töödega seoses on vajalik teostada täiendavalt järgmised tööd.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Ärajäävad tööd				
	Betoonkonstruktsioonid	kompl	- 1,00	5169,7	- 5 169,70
	Välisuks VU-08	kompl	- 1,00	350,5	- 350,50
	Põrand Pinnasel	m2	- 87,90	19	- 1 670,10
	Müüritööd (fibo 150mm)	m2	- 45,00	28	- 1 260,00
	kanalisatsioonitrapp	tk	- 1,00	180	- 180,00
2	Lisanduvad tööd				
	Ava kinni ladumine	m2	1,80	55	99,00
	Ventilatsiooni trassi pikenemine	jm	40,00	100	4 000,00
	Trasside isoleerimine	jm	40,00	100	4 000,00
	Põrand pinnasel	m2	44,50	19	845,50
	Müüritööd (columbia 190 mm)	m2	9,00	43	387,00
	Lisanduv metall varikatuse konstruktsioonis	kg	124,00	2,5	310,00
	Lisanduv piire	jm	1,30	180	234,00
	kanalisatsioonitrapp	tk	1,00	180	180,00
				Maksumus	1 425,20
				KM 20%	285,04
				Kokku	1 710,24

3. Muudatuse mõju eelarvele: A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt: projekteeija kiri 05.12.18

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/