

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ Raid Invest			Isiku- või registrikood 11600080
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Möllatsi, Käärdi	Sihtnumber 60519	Maakond Tartu maakond
	Telefon 510 9000	e-post raidinvest@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Karin Raid		
	Telefon 510 9000	e-post karin@raidinvest.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Ringtee 43 Tartu linn Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 79511:011:0014	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam ROPKA 35/6	Toitefiider TÖÖSTUSE 1 JP:ROP	Jaotusalajaam Teeninduse 241 : (Ülejõe)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 400 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

1. Ringtee tn 43, Tartu linn kinnistul loeme olemasolevaks peakaitsmeks 3x400 A. Liitumispunkt asub Teeninduse 241 alajaamas Ostja toitekaabli kingadel AJ 0,4 kV jaotusseadmes.
2. Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.

KLIENDI TEGEVUSED

1. Detailplaneeringu alasse jäävad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad olemasolevad 10/0,4 kV Teeninduse 241 komplektalajaam, 10 ja 0,4 kV maakaabelliinid ning jaotus- ja liitumiskilbid, liinide ümberpaigutamist võrgu valdaja ei kavanda. Elektrilevi OÜ-le kuuluvate liinide trasside muutmine või nende asendamine planeeringuala vabastamiseks ehitustegevuseks on võimalik, see toimub Kliendi tellimisel ja kulul. Ümberpaigutatavate liinide trassid näha ette uued trassid. Elektrivõrgu ümberpaigutamise küsimused lahendada eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping.
2. Planeeringu koostamisel arvestada elektrivõrkude kaitse-eeskirju, servituudialasid ja kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta.
3. Detailplaneeringus näha ette Ringtee tn 43, Tartu linn kinnistu liitumispunkti säilitamine Teeninduse 241 alajaamas. Peakaitse nimivoolu suurendamisel liitumispunkti asukohta ei ole planeeritud muuta.
4. Elektriote liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
5. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
6. Ringtee tn 43 kinnistu läänepool osas asuval ja hoone laiendamisele ette jäävale 0,4 kV kaablile näha ette uus trass Ringtee tn 37b/43 kinnistupiiri lähedal. Täiendavalt näha ette jaotuskilbile KK Ringtee 41 otse maakaabelliin Teeninduse 241 alajaamast.
7. Elekrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elekrikaablite kaitsetsoonidesse.
8. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ võrguplaneerimisüksuse poole (Edgar Kriisk, tel. 55608230, Edgar.Kriisk@elektrilevi.ee).
9. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonnaga. Projektide kooskõlastamine toimub läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel <https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-kooskolastamine>
10. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
11. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Edgar Kriisk

Kuupäev

21.03.2018