



PÄÄSTEAMET

Urmas Ahven
Tartu LV LPMO
lpmko@raad.tartu.ee

Teie: 19.06.2020 nr 9-3.2/DP-19-015

Meie: 07.06.2020 nr 7.2-3.2/6420-2

**Tartu linnas Annemõisa 2 ja Annemõisa
4 DP kooskõlastamisest**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Pjotr Vorobjov kooskõlastuse andmisest Kobras AS poolt koostatud Tartu linnas Annemõisa 2 ja Annemõisa 4 detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

1. **Prügikonteinerid enam kui 100 l ukse-, akna- või muust avast ning süttivast seinast – 2 m. Kui rajatakse prügimaja, hoone ja prügimaja vahel peab olema vähemalt 8 m. Alus: Siseministri 02.09.2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded” § 4 lg 3 ja Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 22 lg 2.**

Märkused:

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Pjotr Vorobjov
peainspektor
Ohutusjärelvalve büroo
Lõuna päästekeskus

+ 372 5077 599
pjotr.vorobjov@rescue.ee