



PÄÄSTEAMET

Janne Schasmin
Tartu Linnavalitsuse LPMKO
janne.schasmin@tartu.ee

Teie: 24.10.2021

Meie: 25.11.2021 nr 7.2-3.2/8528-4

**Tartu Kase 6 krundi DP
kooskõlastamisest**

Palun täpsustada ehitise, mis asub Kase 6 hoone ja prügimaja vahel, hoonetevahelised ohutuskujad ja kasutusotstarve. Hoonete vaheline kuja peab olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonete vaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Pjotr Vorobjov
peainspektor
Ohutusjärelvalve büroo
Lõuna päästekeskus

+ 372 5077 599
pjotr.vorobjov@rescue.ee